

VYSVĚTELNÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 10

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice
Zadavatel :	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	44946902
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

Technická zpráva

- 4.2. Bourací práce – v odstavci uvedeno „Okna budou demontována včetně vnitřních parapetů...“ **Nikde jsme nenašli výpis nových vnitřních parapetů. Prosíme o doplnění.**
- 4.7. Výplně otvorů – okna
 - **Co je míněno zajištěním proti rozbití v důsledku průvanu?**
 - ...kování oken doplněno minimálně třemi bezpečnostními uzavíracími body na straně kliky...tento požadavek neodpovídá žádné bezpečnostní klasifikaci kování, a v některých případech (u nízkých křídel OS křídel a úzkých S křídel) jej vůbec splnit, v jiných případech zvyšuje cenu. **Je tento bod podmínkou?**
 - „...Těsnění EPDM černé barvy...“. Bílá okna se už několik let realizují s šedou barvou těsnění, černá je nestandardní a zvyšuje cenu. **Je tento bod podmínkou?**
 - „...Součástí rámu je irozšiřovací profil...“. **Kde má být tento profil osazen a na kterých prvcích?**
 - „Některá okna budou doplněna....svislou spojovací AL trubkou“. ...Tento popis odpovídá ovládání otočnou klikou. Je detailní, ale pokud se ho budu držet, nebude v ceně přechod přes parapet. Ten bude pouze u níže uvedené pozice P/7a, kde je to výslovně uvedeno. **Je to takto správně?**
- 4.7. Výplně otvorů – dveře
 - Ud dveří je zde uvedeno $\leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$. **Jaký je zde požadavek na Uf rámové konstrukce? U oken byly požadované parametry nahrazeny požadavkem na Uf 0,9, je třeba to udělat i zde.**
 - „Automatická dveřní závora (zástrč).....“ **Je tímto myšlena samozamykací rozvora?**
- 4.7. Výplně otvorů – okna s požární odolností
 - Chybí text. **Prosíme o doplnění.**
- 4.7. Výplně otvorů – dveře s požární odolností
 - Chybí text. **Prosíme o doplnění.**

Výpisy PSV, Výpis oken a dveří

- P/7a – **okno má být fixní, nebo sklopné s ovladačem?**
 - P/36, P/38-P/42 – **DP3 nebo DP1?** U položek protichůdné popisky
 - Chybí výpisy prvků s označením **INT** (domníváme se, že se jedná o parapety). Žádáme o doplnění.
-

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

Technická zpráva

- 4.2. Bourací práce – v odstavci uvedeno „Okna budou demontována včetně vnitřních parapetů...“ **Nikde jsme nenašli výpis nových vnitřních parapetů. Prosíme o doplnění.**
V PD není uveden celkový výpis interiérových parapetů. Popis typů nových vnitřních parapetů je součástí výkresu „D.1.1 zateplení obálky budovy – změna č.1: č.15 Návrh – půdorys 1.np“, legendy interiérových úprav, v položkách INT1, INT/2, INT/3.
Celkové součty jednotlivých typů vnitřních parapetů jsou uvedeny ve výkazu výměr.
- 4.7. Výplně otvorů – okna
 - **Co je míněno zajištěním proti rozbití v důsledku průvanu?**
Jedná se o protiprůvanovou pojistku, která zabrání otevření okna nad stanovený úhel, tak aby se při otevření okna a jeho pohybem v průvanu, např. při otevření dveří, nesrazilo křídlo s ostěním a neprasklo sklo nebo křídlo
 - ...kování oken doplněno minimálně třemi bezpečnostními uzavíracími body na straně kliky...tento požadavek neodpovídá žádné bezpečnostní klasifikaci kování, a v některých případech (u nízkých křidel OS křidel a úzkých S křidel) jej vůbec splnit, v jiných případech zvyšuje cenu. **Je tento bod podmínkou?**
Požadavek upraven na jeden bezpečnostní uzavírací bod na straně kliky.
 - „...Těsnění EPDM černé barvy...“. Bílá okna se už několik let realizují s šedou barvou těsnění, černá je nestandardní a zvyšuje cenu. **Je tento bod podmínkou?**
Připouští se použití těsnění i standardní šedé barvy.
 - „...Součástí rámu je irozšiřovací profil...“. **Kde má být tento profil osazen a na kterých prvcích?**
Rozšiřovací profil bude osazen v případě použití pákových ovladačů na straně otvírání (výrobky P/1, /4, /5, /7a, /7, /8, /33, /44) u obou ostění (výrobky P/19, P/21) a v případě použití samozavíračů u dveří (výrobky P/6, /15, /16, /17, /18, /34a, /36, /37).
 - „Některá okna budou doplněna....svislou spojovací AL trubkou“. ...Tento popis odpovídá ovládání otočnou klikou. Je detailní, ale pokud se ho budu držet, nebude v ceně přechod přes parapet. Ten bude pouze u níže uvedené pozice P/7a, kde je to výslovně uvedeno. **Je to takto správně?**
Pro pozice s pákovým ovladačem s šířkou křídla do 1200mm, tj. P/1, P/7, P/8, P/19, P/21, P/33: nůžky budou propojeny s pákou pomocí flexibilního táhla.

Pro pozice s pákovým ovladačem s šířkou křídla 1300mm, tj. P/4, P/5, P/7a, P/44: instalovány 2ks nůžek; nůžky budou napojeny vodorovnou pozink. přípojnou tyčí, pozink. rohový převodem, svislou spojovací AL trubkou, kloubovým přechodem přes parapet a pevnou tyčí se zalomenou klikou.

- 4.7. Výplně otvorů – dveře
 - Ud dveří je zde uvedeno $\leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. **Jaký je zde požadavek na U_f rámové konstrukce?** U oken byly požadované parametry nahrazeny požadavkem na $U_f 0,9$, je třeba to udělat i zde.
Vnější dveře kromě níže uvedených s požární odolností – požadavek na součinitel prostupu tepla rámovou konstrukcí $U_f \leq 1,30 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
 - „Automatická dveřní závora (zástrč).....“ **Je tímto myšlena samozamykací rozvora? Ano.**

- 4.7. Výplně otvorů – okna s požární odolností
 - Chybí text. **Prosíme o doplnění.**

Pozice P/38, P/39, P/40, P/41, P/42 budou s požární odolností EI30-DP3-C. Okna budou z dřevěných profilů, zasklena izolačním trojsklem $U_g \leq 0,64 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Součinitel prostupu tepla rámu $U_f \leq 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Barva oken z exteriéru bude bílá, z interiéru bílá, ovládací prvky budou plastové bílé. Specifikace připojovací spáry, zasklení, kování, kotvení – viz odstavec Okna. Požární okna budou osazena samozavíračem.

Pozice P/43, P/45 budou s požární odolností EI30-DP1-C. Okna budou z hliníkových profilů, zasklena izolačním trojsklem $U_g \leq 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Součinitel prostupu tepla rámu $U_f \leq 2,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Barva oken z exteriéru bude bílá, z interiéru bílá, ovládací prvky budou plastové bílé. Specifikace připojovací spáry, zasklení, kování, kotvení – viz odstavec Okna. Požární okna budou osazena samozavíračem.

- 4.7. Výplně otvorů – dveře s požární odolností
 - Chybí text. **Prosíme o doplnění.**
Pozice P/32 – vnitřní požární dveře na půdy, budou s požární odolností EW30-DP3-C. Dveře budou dřevěné, osazené do dřevěné rámové zárubně. Barva křídla i zárubně bílá. Požadavek na celkový součinitel prostupu tepla $U_d \leq 1,50 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$. Dveře dodány včetně zadlabávacího bezpečnostního zámku, cylindrické vložky (počet klíčů ke každému zámku: 12ks). Dveře budou osazeny samozavíračem.

Pozice P/36 – vnější dveře, budou s minimální požární odolností EW30-DP3-C. Dveře budou z hliníkových profilů s PU izolací. Opatřeny budou minimálně dvojitým těsněním EPDM, hliníkovým prahem.

Dveře budou prosklené. Použito bude izolační trojsklo $U_g \leq 0,70 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ s teplým plastovým distančním rámečkem a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu nebo kryptonu. Požadavek na součinitel prostupu tepla rámu $U_f \leq 2,90 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$. Barva dveří z exteriéru bude bílá, z interiéru bílá. Specifikace připojovací spáry, zasklení, kování, kotvení – viz odstavec Vstupní dveře. Křídlo bude osazeno samozavíračem. Křídlo bude osazeno kováním dle EN 179 – hrazda. Dveře dodány včetně zadlabávacího bezpečnostního zámku, cylindrické vložky (počet klíčů ke každému zámku: 12ks).

Pozice P/37 – vnější dveře, budou s požární odolností EW30-DP1-C. Dveře budou z hliníkových profilů s PU izolací. Opatřeny budou minimálně dvojitým těsněním EPDM, hliníkovým prahem.

Dveře budou prosklené. Použito bude izolační trojsklo $U_f \leq 0,70 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ s teplým plastovým distančním rámečkem a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu nebo kryptonu. Požadavek na součinitel prostupu tepla rámu $U_f \leq 2,90 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$. Barva dveří z exteriéru bude bílá, z interiéru bílá. Specifikace připojovací spáry, zasklení, kování, kotvení – viz odstavec Vstupní dveře. Aktivní křídlo bude osazeno samozavíračem. Aktivní křídlo bude osazeno kováním dle EN 179 – hrazda na křídle. Dveře dodány včetně zadlabávacího bezpečnostního zámku, cylindrické vložky (počet klíčů ke každému zámku: 12ks).

Výpisy PSV, Výpis oken a dveří

- P/7a – okno má být fixní, nebo sklopné s ovladačem?
Okno P/7a sklopné s ovladačem.
- P/36, P/38-P/42 – **DP3 nebo DP1?** U položek protichůdné popisky
Pozice P/36, P/38-42 – požární DP3. Materiál rámu: dřevo, barva bílá. Ostatní specifikace dle výpisu PSV.
- Chybí výpisy prvků s označením **INT** (domníváme se, že se jedná o parapety). Žádáme o doplnění.
Legenda interiérových úprav je součástí výkresu „D.1.1 zateplení obálky budovy – změna č.1: č.15 Návrh – půdorys 1.np“.

Z důvodu doplnění zadávací dokumentace zadavatel s odkazem na ustanovení §99 odst.2) ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **27.12.2018 do 9:00 hod.**

V Ivančicích dne 13.12.2018

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci