

VYSVĚTELNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 11

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice
Zadavatel :	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	44946902
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

V rozpočtu SO02 – výtah a rampa je položka: M+D výplně otvorů, plast.dveře 120x200cm (ze 3/4 prosklené) – ve výkrese jsou tyto dveře označené jako prvek 14 (výpis výplní otvorů 3 - D 1.1.1.b.10). Podle toho jsou dveře ocelové a požární. V položce jsou ale plastové. Prosím o objasnění.

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

Prvkem č. 14 dle výpisu výplní otvorů 3 - D 1.1.1.b.10 jsou vnitřní dveře mezi podestou u výtahu a hlavním objektem v I.PP. Tyto dveře jsou součástí soupisu stavebních prací u projekční části „Zateplení budovy SVČ Ivančice, rekonstrukce tepelného zdroje s OZE“ (list „SO 01 D 1.1.1 Pol“, pol.č. 262). Plastové dveře, uvedené v pol.č.40 ve výkazu výměr v SO 02, jsou dveře ústící v I.PP z chodby před výtahem do venkovního prostoru. Tyto dveře nejsou uvedeny ve výpisu výplní otvorů (ty se vztahují jen k hlavnímu objektu).

V Ivančicích dne 14.12.2018

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci