VYSVĚTELNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 13

Název veřejné zakázky :	**Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice**
Zadavatel :	**Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace**
IČ zadavatele :	**44946902**
Druh veřejné zakázky :	**stavební práce**
Druh zadávacího řízení :	**zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

„prosím o zvážení změny dokumentace pro výplně otvorů. Okenní výplně v požadovaném provedení není možné realizovat. Otvíravě – sklopné okna není v hliníkovém požárním provedení možné dodat. Výrobky nejsou takto certifikovány v žádném profilovém systému.“

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

Veškerá okna s předepsanou požární odolností budou v otevíravém provedení, s uzamykatelnou klikou. Požadavek na osazení samozavírače u oken s požární odolností, vyplývající z projektové dokumentace, zadavatel ruší.

V Ivančicích dne 17.12.2018

Ing. Ladislav Křemeček

Digitálně podepsal Ing. Ladislav Křemeček
Datum: 2018.12.17 23:40:31 +01'00'

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci