

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Č. V

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Střední vinařská škola Valtice - Výměna oken
spisová značka zadavatele: **SVSVVO1018**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
IČO: 60680318
se sídlem: Valtice, Sobotní 116, PSČ 691 42
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Veřejné investování, s.r.o.
IČO: 02522195
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00
tel.: +420 727 949 947
e-mail: info@verejneinvestovani.com
ID datové schránky: 96baf6j
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Veřejné investování, s.r.o.**

V souladu s čl. 15 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění dokumentaci výběrového řízení na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Požaduje zadavatel provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek podle normy ČSN 730540-2 (tzv. parozábrana) nebo je dostačující montáž s PU pěnou?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel považuje za dostačující montáž s PU pěnou.

V Brně dne 21.12.2018

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace
v. z. Veřejné investování, s.r.o.
Martin Svoboda, jednatel