

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 20

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice
Zadavatel :	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	44946902
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen požadavek v následujícím znění:

„zasílám žádost o vysvětlení k akci „Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice“.

Zadavatel ve vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 odpovídá na dotaz uchazeče týkajících se výpisu výplní otvorů D1.1.1.b.10 následovně:

Ad5) výrobky č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, uvedené ve výpisech výplní otvorů na listech 2 a 3, byly převedeny do projekční části „Zateplení budovy SVČ Ivančice, rekonstrukce tepelného zdroje s OZE“. Nejsou tedy předmětem ocenění v části „Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice“. Položky č. 18 až 23 z výpisu výplní otvorů jsou uvedeny v dokumentu „soupis stavebních prací, dodávek a služeb-rev.2“ na listu 01 033_033 Pol (viz také odpověď na otázku č.4 v rámci vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.2).

Ve kterých položkách se pozice č. 12-17 v rozpočtu pro zateplení nacházejí? Nenašli jsme. Dále jsme nenašli položku pro opatření stávajících dveří novým panikovým zámekem v počtu 6 ks.“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Výrobky č.12, 13, 14, 15, 16, 17, převedené z projekční části „Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice“, mají v projekční části „Zateplení budovy SVČ Ivančice, rekonstrukce tepelného zdroje s OZE“ své samostatné značení. Pod tímto značením jsou také u předmětné projekční části zaneseny do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Panikové zámky budou součástí nových venkovních dveří a jsou již od počátku uvedeny ve výpisu výrobků v projekční části „Zateplení budovy SVČ Ivančice, rekonstrukce tepelného zdroje s OZE“ (viz odkaz na ČSN EN 179 u dveří na únikových cestách).

V Ivančicích dne 21.12.2018

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci