

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 21

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice
Zadavatel :	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	44946902
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen požadavek v následujícím znění:

„V technické zprávě je požadavek na předložení technických listů telených izolantů do cenové nabídky, které mají splnit požadavky technické zprávy.

V tepelného izolantu minerální vata s podélnými vlákny je požadavek na faktor difúzního odporu 1 dle ČSN EN 13163+A1. Tato norma se vztahuje na výrobky z pěnového polystyrenu. Pro výrobky z minerální vlny je norma ČSN EN 13162+A1. Prosíme o vyjasnění, zda se jedná pouze o překlep čísla normy.“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Jedná se o překlep, správné označení normy je ČSN EN 13162+A1.

V Ivančicích dne 21.12.2018

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci