

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 23

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice
Zadavatel :	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	44946902
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen požadavek v následujícím znění:

„dle výrobců oken a dveří, a to jak hliníkových tak i plastových, jsou požadavky na vlastnosti výrobků ve většině případů nesplnitelné a také často nevzhledné. Namátkou pro příklad: P/25 z tech. důvodů změna profilu - nesplňujeme požadavky, P/26 nedoporučují vyrábět v plastu - nesplní požární odolnost, P/27 - nelze vyrobit otevíravé - nedodrženy podmínky profilu, P/43 Al - nelze vyrobit v hliníku - požadované komponenty oken se "nevlezou" do profilu a nelze dodržet požadavky na stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla. Prosím o kontrolu a uvážení požadavků na výplně otvorů, snad i konzultaci zadavatele s výrobcí tak, aby je bylo možno vyrobit s Vámi zadanými požadavky nebo nám prosím uveďte případného zamýšleného dodavatele výrobků, který to splní.“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Vyjádření projektanta ke vzneseným připomínkám:

„P/25 - možnost výroby prvku v plastovém provedení byla ověřena výrobcem oken

P/26 - výrobek není s požadavkem na požární odolnost, možnost výroby prvku v plastovém provedení byla ověřena výrobcem oken

P/27 - možnost výroby prvku v plastovém provedení byla ověřena výrobcem oken

P/43 - možnost výroby prvku byla ověřena výrobcem /dodavatelem oken“

Zákon o zadávání veřejných zakázek neumožňuje uvádět názvy, resp. předepisovat použití konkrétních výrobků v zadávací dokumentaci. Zadavatel nemá žádného zamýšleného dodavatele výplní otvorů.

V Ivančicích dne 21.12.2018

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci