

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 24

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice
Zadavatel :	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	44946902
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen požadavek v následujícím znění:

„prosím o zodpovězení následujících dotazů na výše uvedenou akci:

- 1) Ve výpise prvků „D11-26 výpisy pož. oken - rev.1“ je u položek P/38-P/42 uveden materiál hliník, ale současně je uveden požadavek DP3. Žádáme o upřesnění a sjednocení zadávací dokumentace.*
- 2) Ve výpise prvků „Ivančice_Středisko volného času-výpis 1až4_rev.2“ je např. u prvků 1, 2, 8,14 uvedeno, že budou ocelové. Je možné dveře provést z hliníku?“*

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Ad1) u zmiňovaných oken s požární odolností je požadováno provedení z hliníkových profilů. V aktualizované verzi výpisu oken a dveří, který je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 25, již není parametr DP3 uváděn.

Ad2) zadavatel u pozic č. 1, 2, 8 a 14 podle výpisu prvků „Ivančice_Středisko volného času-výpis 1až4_rev.2“ připouští i provedení z hliníkových profilů, splňující předepsané parametry požární odolnosti.

V Ivančicích dne 22.12.2018

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci