



Legenda miestností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
1.01	Vstup chodba	AB5	200
1.02	WC personál	AB5	200
1.03	Umývárna personál	*AB5	200
1.04	Techn. místnost, lidová komora	AB5	200
1.05	WC imobil	AB5	200
1.06	Předsíň WC ženy	AB5	200
1.07	WC ženy	AB5	200
1.08	WC ženy	AB5	200
1.09	WC ženy	AB5	200
1.10	WC ženy	AB5	200
1.11	Předsíň WC muži	AB5	200
1.12	WC muži	AB5	200

\* Vnější vlivy dle ČSN332000-7-701 ed. 2

Montážní pokyny: viz technická zpráva

ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:  
rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S  
automatickým odpojením při poruše  
oplňková ochrana proudovým chráničem  
oplňková ochrana doplňujícím propojováním

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík		Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík		Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík		Projekt ní kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekt_e_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Kraj: Jihomoravský		Místo: Znojmo		Investor: JM muzeum, Přemyslovců 8, Znojmo			
Akce:						Zakázkové číslo 68/2017	
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ HRADU CORNŠTEJNA K. Ú. BÍTOV, PARC. Č. 68, 507/1 VNITŘNÍ EL. INSTALACE						Formát 6A4	
						Stupeň DPS	
						Datum 12/2017	
Výkres						Měřítko Číslo výkresu	
1.NP- vnitřní el. instalace						1:50 D.1.4.400.3	