


ROZVADĚČ RV
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 Sm DP1 – DVEŘE
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1 – SKŘÍŇ
V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA 20% PROSTOROVÁ REZERVA.

NA POVRCH
600/600/200
600
PŘIVOD:
HOREM
VÝVODY:
HOREM
600

Provozní soustava: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz; TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem: základní – automatickým odpojením od zdroje
Instalovaný výkon Pi = 23,0 kW
Soudobý příkon Pp = 23,0 kW
Krytí: IP40/20
Nádrž: bílý
Nápis: OEZ Letohrad

LDH spol. s r.o. Klíný 25, 615 00 Brno tel. 541 217 003	Akce LÚŽKOVÝ VÝTAH SOP 01 – BUDOVA NEMOCNICE	Investor NEMOCNICE LETOWCE p.o. POD KLÁŠTEREM 17, LETOWCE	Stupeň DPS	Zak.č. 4125	Výkres č. 10
	Část ELEKTROINSTALACE ROZVADĚČ RV	Název výkresu ROZVADĚČ RV	Projektant MILAN LAŤÁK	Datum 09/2018	List/Listů 1/2



LDH spol. s r.o. Kliny 25, 615 00 Brno tel. 541 217 003	Akce LÚŽKOVÝ VÝTAH SOP 01 – BUDOVA NEMOCNICE		Investor NEMOCNICE LETOVCE p.o. POD KLASTEREM 17, LETOVCE		Stupeň DPS		Zak.č. 4125		Výkres č. 10	
	Část ELEKTROINSTALACE ROZVADĚČ RV		Název výkresu ROZVADĚČ RV		Projektant MILAN LAŤÁK		Datum 09/2018		List/Listů 2/2	