

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL: Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace
Sídlem: Nejedlého 375/3, 683 00 Brno - Lesná
Jednající: Mgr. Zdeněk Kárný, ředitel
IČ: 005 67 566

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: „Úprava venkovních ploch v areálu školy“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz: Pracuji na nabídce pro Taneč.konzervatoř Brno-úprava venkov.ploch "Úprava venkovních ploch v areálu školy" a mám dotaz na položku SÚ 18 výrazový prefabrikovaný prvek z 8 dílů. V dokumentaci jsem o něm našel jen stručný popis v Technické zprávě a pak jeho půdorys ve výkresu D2.03 Půdorys atria. Pochopil jsem, že se jedná o betonový probarvený kruh o výšce 80 mm složený z 8 segmentů o průměru 4000 mm? Díky za info.

Odpověď zadavatele: Zadavatel potvrzuje, že se jedná o betonový probarvený kruh o výšce 80 mm složený z 8 segmentů o průměru 4000mm.

Zadavatel dále uvádí, že ve výkazu výměr D.2, v dílu 29, atriový stupeň, měrná jednotka 1 kusu odpovídá 1 běžnému metru.

S pozdravem



Ing. Lucie Leipertová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
Tel.: +420 732 105 634, e-mail: lucie.leipertova@enovation.cz