



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.: JMK 5887/2019
Sp. zn.: S-JMK 165099/2018 OINV
Vyřizuje: Mgr. Zezulová
Telefon: 541 651 178
Počet listů: 1
Počet příloh/listů: 0/0
Datum: 14. 01. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Vybavení interiérů budovy Vzdělávacího a výcvikového střediska v Brně - Bohunicích“ - II

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Vybavení interiérů budovy Vzdělávacího a výcvikového střediska v Brně - Bohunicích**
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení č. 1/II:

Dobrý den,

prosím o upřesnění.

SK – vybavení skladů.

1- Nábytek je tvořen kovovými policovými regály s nosností 120 kg, ale v popisu položek je hmotnost 250 kg.

2 - Může se RAL 9003 bílá nahradit RAL 9010 bílá.

Děkuji za upřesnění.

Odpověď na žádost o vysvětlení č. 1/II:

1. Pro položky SK 01 a SK02 platí popis dle části: D. Tabulková část s popisem položek, tedy min. zatížení police **250 kg**.

2. Standardem budov Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. je pro prvky SK01 a SK02 odstín RAL 9003.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje