

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ZADAVATEL: Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace
Sídlem: Nejedlého 375/3, 683 00 Brno - Lesná
Jednající: Mgr. Zdeněk Kárný, ředitel
IČ: 005 67 566

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:
„Úprava venkovních ploch v areálu školy“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz: Dobrý den, ještě mám dotaz na elektro sloupek, v PD je sice obrázek ale chybí bližší specifikace. Je nějaká k dispozici? Díky za info

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že se jedná o zásuvkový lakovaný kovový sloupek 2x 230V, výška cca 50 cm osazený zásuvkami 2x 230V pro povrchovou montáž. Připojení napájení je v horní části sloupku - 5P svorkovnice 10mm.
Součástí sloupku je i montážní příruba.
Krytí: IP44

S pozdravem

Ing. Lucie Leipertová

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
Tel.: +420 732 105 634, e-mail: lucie.leipertova@novation.cz