



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

územní odbor Vyškov
Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov

Ev. č. : HSBM-8-55-1/6-POKŘ-2016

Vyškov: 13. 7. 2016
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36
682 01 Vyškov

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Jan Adámek, komisař, ☎: 950 641 107, e-mail: jan.adamek@jmk.izscr.cz

Název stavby: Nemocnice Vyškov - rekonstrukce budovy B
Místo stavby: Vyškov, Nosálovice, Purkyňova 421/36, 682 01, p.č. 3361/1, 3362/5,6, k.ú. Vyškov
Stavebník: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Vyškov, Purkyňova 235/36
Projektant PBŘ: Ing. Jana Gálová, ČKAIT 1003769
Datum zpracování PBŘ, zpracovatel PBŘ (bez ČKAIT): 06/2016, Ing. Tomáš Pachel
Předložený druh dokumentace: Společné územní a stavební řízení

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci a přístavbu budovy B2 a drobné dispoziční úpravy v budově B3. Jedná se o kompletní rekonstrukci jednotlivých lůžkových oddělení v 1.NP, 2.NP a 3.NP. V 1.PP budou místnosti sloužit jako technické prostory, sklady a bude zde i ambulantní část ergoterapie. Objekt je vybaven zařízením EPS s trvalou službou min. dvou osob u hlavní ústředny po dobu 24 h denně.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27. 6. 2016. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko s podmínkami:

1) Před započítáním užívání stavby požadujeme provedení koordinačně-funkční zkoušky, k níž bude HZS Jmk přizván (ve smyslu čl. 4.8.4 ČSN 73 0875:2011). Konání koordinačně-funkční zkoušky musí být písemně oznámeno HZS Jmk v dostatečném předstihu (nejpozději 14 dní předem).

2) Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

plk. Ing. Václav Kovář
ředitel Územního odboru Vyškov
rada

HZS Jihomoravského kraje
územní odbor Vyškov
682 01 Vyškov, Hasičská 425/2
7