

vedeno v mezivazníkovém prostoru

požární izolace
(t=30 min (t=60 mm))

odvod kondenzátu
napojeno na kanalizaci přes
protizápalový uzávěr suchý

připravený na odvod
kondenzátu

rovnání otvor

1.05

7K

1.04

1.02

1.06

R 55

Ø200

Ø200

845

vedeno v mezivazníkovém prostoru

požární izolace
(t=30 min (t=60 mm))


ZAŘ. 1.01

Duplex 370 C65

požární izolace
výdrž v mezní stavu
ZAŘ.1.01

[illegible]

ZAŘ.1.01




- REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VZT
- Složení:
 - Vp=550m3/h, pz=250Pa, P=1,5kW, I=3,35A, 400V
 - Vm=550m3/h, pz=250Pa, P=1,5kW, I=3,35A, 400V
 - Deskový rekuperátor, 83% účinnost,
 - Elektrický předřev
 - Elektrický dohřev
 - Filtř primárního vzduchu F7
 - Filtř odvodního vzduchu G4
 - Vnitřní podstropní provedení



- Střešní hlacice
- Tlumič hluku

- SKUTEČNOU POLOHU VZT JE NUTNÉ ZKOTROLOVAŤ PRÍMO NA STAVBE
POPRÁDĎE UPRAVIŤ S OHLEDOM NA RASTR PODHLADU
- SVISLÉ STUPOVNIČKY PROCHÁZAJÚCE STREŠNÍ KONSTRUKCIÍ BUDOV V NEJUNÍŠŠÍCH BODÉ
OPATRENÝ ODOVNÍ TVAROVÝMI NÁPOJENÍMI PŘES ZAPACHOVÝ UZÁVĚR SUCHOU
NA KANALIZACI PRO ODVOD PŘÍPADNÉHO KONDENZÁTU
- VEŠKÉRE PROSTUPY PŘES PAROTĚSNOU VRSTVU JE NUTNÉ PAROTĚSNĚ OBLEPIT
- PŘESNÁ POLOHA ELEMENTŮ BUDE STANOVĚNÁ V RÁMCÍ STAVBY S OHLEDOM NA
VÝKRES RASTRU PODHLADŮ

| | | |
|----------------------------------|------------------------|--|
| D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky | |  Vzt. Art. Ing. Navrátil Ondřej V Lázeňské 18 612 00 Brno vzt.art@seznam.cz tel.: +420747472656 |
| ZODP.PROJEKTANT | Ing. Lovecký Bronislav | |
| VÝPRACOVAL | Ing. Navrátil Ondřej | |

10 000 = 437,95 m.n.m.
AUTOR: ING.ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK, ING.ARCH. ŠTĚPÁN VRÁNA

| | | |
|-------------------------|----------------------------|--|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA | a t e l i e r 2 0 0 2 ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO |
| ZODP.PROJEKTANT | ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA | |
| VÝPRACOVAL | ING. ARCH. ŠTĚPÁN VRÁNA | |
| KONTROLÓVAL | ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA | |

STAVEBNÍK: Jihomoravský kraj, Zerotínova náměstí 3, PSČ 601 82, Brno

| | | |
|---|---------------|---------|
| NÁZEV AKCE: | FORMÁT | 10 A4 |
| „Rekonstrukce Výjezdové Základny Zdravotnické Záchranné Služby Jihomoravského Kraje, P. O. V Šumné“ | DATUM | |
| | STUPEŇ | DPS |
| | ČÍSLO ZAKÁZKY | |
| | SPECIALIZACE | D.1.4.3 |

| | | |
|---------------|---------|---------------|
| NÁZEV VÝKRESU | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| ŘEZY | 1:50 | D.1.4.3.05 |