

Specifikace truhlářských výrobků

Klíčové hospodářství bude uspořádáno v systému generálního klíče - bude použit patentovaný systém. Systém bude navazovat na stávající systémy v objektech ZZS.

- systém generálního klíče:
vhodná pro rozsáhlé systémy (vysoká variabilita)
 - 6-ti stavítková cylindrická vložka
 - dle normy ČSN P ENV 1627 je tento výrobek certifikován v BT4
 - splňuje požadavky NBÚ „uzamykací systém typ 3“ dle zákona 148/98 Sb.
 - právní ochrana profilu klíče proti neoprávněnému kopírování
 - pro vložku i klíč přidělen užitečný vzor pro hřbetní drážku (zvyšuje bezpečnost vyšším počtem kombinací)
 - ochrana proti planžetování, odvrtání a dynamické metodě
 - možnost dodat s prostupovou spojkou
 - dodávána s rozlišovači
 - délka cylindrické vložky od 61 mm
 - na zakázku je možné vyrobiť cylindrickou vložku s ozubeným kolem (10 nebo 12 zubů)
 - povrchová úprava saténový nikl (označení Ns)
 - bezproblémové použití pro libovolná kování
 - vhodná pro standardní i atypické tloušťky dveří
- vzhledem k možnosti záměny vložek bude použit stejný typ vložky jako v nových budovách ZZS
- pro objekt bude samostatný třístupňový systém generálního klíče

Dveře budou osazeny zámkem s vložkou, některé budou osazeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Za BUS je považován bezpečnostní zámek (zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou), jehož vložka je zhotovena z takového materiálu nebo takovou technologií, že sama o sobě je odolná i proti odvrtání a rozlomení.

Za bezpečnostní přídatný zámek se rozumí zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním, který zabraňuje minimálně rozlomení vložky (např. vrchní přídatný zámek, dveřní závora). U prosklených dveří bez bezpečnostního zasklení musí být instalován takový zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.

- u vybraných výplní otvorů nutno zajistit předepsanou požární odolnost vč. osazení samozavírači, panikovými uzávěry, atd., viz zpráva platného požární bezpečnostního řešení, dále u výrobků osazených přístupovým systémem (PS).
- samozavírače budou použity lištové (s kluznou lištou).
- všechny výrobky musí splňovat min. normové hodnoty vzduchových neprůzvučností v závislosti na umístění (dle ČSN 73 0537)
- u některých dveří bude provedena příprava na osazení EZS – viz popis jednotlivých prvků
- prosklené dveře a stěny budou opatřeny bezpečnostním sklem a polepeny označením pro
- slabozraké ve výšce 900 a 1600 mm od podlahy (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
- veškeré dveře jsou uvažovány v provedení bez prahu, dveře budou opatřeny systémem těsnících lišt
- závěsy dveří tubusové polohovatelné ve 3 směrech
- kování - masivní dveřní klika kulatou rozetou, z nerez oceli DIN 1.4301, s matným povrchem, vhodná pro interiér i exteriér, pro dozický (BB), cylindrický (PZ) zámek, nebo s uzamykací páčkou na WC s ukazatelem uzamčení.
- pokud není uvedeno jinak, tak součástí dodávky všech dveří je doraz dveří v provedení nerez matný + pryžová vložka

- zárubně pro dodatečnou montáž typu U – oboustranně stejná pohledová šířka zárubně

