



Dodatečné informace č. 2

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném zadávacím řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:	Domov mládeže Klášterského - rekonstrukce vnějšího pláště v návaznosti na energetická opatření
Identifikační údaje veřejného zadavatele:	Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno se sídlem: Klášterského 620/4, 617 00 Brno - Jih IČ: 00567396
Druh zadavatele:	<i>Veřejný zadavatel – příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek - kraj (§2 odst.2 písm. c) zákona o veřejných zakázkách)</i>
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	<i>Mgr. Dalibor Fiala, ředitel</i>
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_34.html
Kontaktní osoba:	<i>Advokátní kancelář Ambrož s.r.o. Sídlo: Vinohrady 45, 639 00 Brno Mgr. Michal Halva Telefon : +420 543 424 156 E-mail: michal.halva@akambroz.cz</i>

Ve věci výše uvedené veřejné zakázky jsme obdrželi dotazy uchazečů jak dále uvedeno. K dotazům zadavatel zasílá uchazeči odpovědi formou poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou též zveřejněny na profilu zadavatele:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_34.html

Dotaz uchazeče č. 1 k zadávacím podmínkám ze dne 6.9.2013

„Dobrý den, velice rád bych poprosil o dodatečné informace k výběrovému řízení: „Domov mládeže Klášterského – rekonstrukce vnějšího pláště v návaznosti na energetické opatření“

Ve výkazu výměr, položka č. 27 - rozpočet: zateplení stěn, výplně otvorů, je uvedena položka pro dodatečnou nelokální výztuž o průměru 10mm, přičemž v technické zprávě je uveden průměr 6mm, tyto 2 varianty se značně cenově liší. Jaký průměr helikální výztuže nacenit?“

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
27	380941214R00	Dodatečná helikální výztuž, 823 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 10 mm, v drážce, ŽB Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. stěnové a obvodové panely - spony po 500 mm : Z : (68*0,6+10*1,5)/0,5 V - zadní stěna v lodžích : 26*1,2/0,5 V - plášť mimo lodže : 36*0,6/0,5 V - zábradelní panely : 9*11*3*0,98/0,5+0,34/0,5 štitové panely - spony po 300 mm : J : 2,8*6/0,3 S : (2,8*11+1,37*20)/0,3 kotvení parapetního zdiva - 4 spony dl. 600 mm na patro : S : 13*4*0,6 J : 13*4*0,6 V : 13*4*3*0,6	m	1 206,00000		0,00
				111,60000		
				62,40000		
				43,20000		
				582,80000		
				56,00000		
				194,00000		
				31,20000		
				31,20000		
				93,60000		

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1 uchazeče:

Zadavatel požaduje do ocenění uvažovat helikální výztuž v souladu s technickou zprávou statiky, tj. o průměru 6 mm.

Dotaz uchazeče č. 2 k zadávacím podmínkám ze dne 6.9.2013:

„Dobrý den,

žádám Vás tímto o dodatečné informace k výběrovému řízení: „Domov mládeže Klášterského - rekonstrukce vnějšího pláště v návaznosti na energetická opatření“.

Žádáme zadavatele o doplnění a poskytnutí dodatečných informací dle následujícího:
V zadávací a projektové dokumentaci chybí určení barevného provedení otvorových prvků. Žádáme o doplnění této informace.“

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2 uchazeče:

Uvedené skutečnosti jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě bod 1.2. „Okna a dveře budou plastové s rámy bílé barvy“.

V Brně dne 9.9.2013

Mgr. Dalibor Fiala, ředitel

**Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno
Klášterského 620/4, 617 00 Brno - Jih**