

VYSVĚTELNÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 2

Název veřejné zakázky : **Stavební úpravy objektu Na Návrší 3, Znojmo**
Zadavatel : **Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace**
IČ zadavatele : **49439723**
Druh veřejné zakázky : **stavební práce**
Druh zadávacího řízení : **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

- 1) „Položky 62, 63 mají měrnou jednotku metr (běžný), množství dle výkazu výměr je v m². Žádáme o opravu.

62	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení pod pozednicí :0,1*(4+9,5+4,6)	m	1,81		
				1,81		
63	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	1,81		

- 2) Venkovní parapety dle výpisu truhlářských výrobků mají být plast, ve slepém rozpočtu Al. Žádáme o upřesnění.

240	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm	m	60,20		
		okna:0,9*2+0,9+1,05+1,45*3+1,45+1,5*2+1,6*3+0,65*5 +0,75*2+1,5*2+1,5*2		28,10		
		2,1*11+2*4+1		32,10		

- 3) Dveře vnitřní 14/L dle výpisu truhlářských prvků 1 ks, v rozpočtu 2 ks

289	61165620	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm dýha součástí dveří bude i dozický zámek	kus	3,00		
		13:1		1,00		
		14:2		2,00		

- 4) Vnitřní dveře dle výpisu truhlářských výrobků jsou provedení barva bílá, příp. slonová kost; v rozpočtu CPL a dýha. Žádáme o upřesnění povrchové úpravy
5) Žádáme o specifikaci venkovních žaluzií.
6) Žádáme o doplnění rozpočtu o vnitřní parapety dle výpisu prvků - keramická dlažba a imitace dřeva.
7) Okna ve výpisu truhlářských výrobků mají rozdílný koeficient prostupu tepla – jedná se o záměr? “
-

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

- Ad1) přílohou tohoto doplnění zadávací dokumentace je dokument nazvaný „soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev.1“, který na listu „01 201812,k Pol“ obsahuje úpravu měrných jednotek u pol.č. 62 a 63. Zároveň byla u těchto položek upravena i výměra.
- Ad2) správný údaj je uveden v soupisu stavebních prací, tzn. že je požadováno, aby venkovní parapety byly provedeny z Al.
- Ad3) v dokumentu „soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev.1“ byla na listu „01 201812,k Pol“ v pol.č. 289 upravena výměra.
- Ad4) zadavatel sjednotil požadované provedení povrchových úprav vnitřních dveří na CPL. Tímto způsobem bylo upraveno označení položek a popis dveří a zárubní v dokumentu „soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev.1“ na listu „01 201812,k Pol“.
- Ad5) popis požadovaného provedení venkovních žaluzií byl doplněn do popisu pol.č. 338 na listu „01 201812,k Pol“ v dokumentu „soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev.1“.
- Ad6) rozpis výměr jednotlivých druhů vnitřních parapetů byl doplněn do popisu pol.č. 276 na listu „01 201812,k Pol“ v dokumentu „soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev.1“.
- Ad7) údaje o požadované hodnotě součinitelů prostupu tepla jsou v projektové dokumentaci uvedeny správně. Rozdílná hodnota koeficientů vychází z kvalitativně jiného zasklení oken a z toho vyplývajících fyzikálních možností jednotlivých výrobků.

Z důvodu doplnění zadávací dokumentace zadavatel s odkazem na ustanovení §99 odst.2) ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **1.3.2019 do 9:00 hod.**

Ve Znojmě dne 13.2.2019

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci

Příloha: „soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev.1“, který v zadávací dokumentaci zcela nahrazuje původní dokument „soupis stavebních prací, dodávek a služeb“