

VYSVĚTELNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 5

Název veřejné zakázky :	Stavební úpravy objektu Na Návrší 3, Znojmo
Zadavatel :	Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	49439723
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

„DOTAZ K VV díl 767

Stěny protipožární, ocel zasklení PO 30minut.....1,44m2

V PD není blíže specifikováno ?

kde bude umístěna ?“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

Výrobek je v tabulce výrobků označen č. 14 a bude se nacházet v 1.NP. Nahrazuje dnešní zasklený průhled mezi schodištěm a šatnou, který nemá vyhovující požární a bezpečnostní parametry.

Ve Znojmě dne 18.2.2019

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci