



$\pm 0,0 = 205,200$



schema

Rotalova




|   |   |  |               |          |
|---|---|--|---------------|----------|
| HIP   | Ing. Petr Surý                                | <div>Atelier <b>SUR</b> s.r.o.</div> <div>Šámalova 74, 615 00 Brno, DIČ CZ64509184</div> |               |          |
| PROJEKTANT  | Ing. Zdeněk Tulis                             |  |               |          |
| VYPRACOVAL  | Ing. Zdeněk Tulis                             |  |               |          |
| INVESTOR  | SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno |  |               |          |
| akce:<br>SPŠCH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno<br>REKONSTRUKCE OTOPNÉHO SYSTÉMU |   | DRUH DOKUM.  | DSP           |          |
|   |   | ČÍSLO ZAK.   | 05 2018       |          |
|   |   | DATUM  | prosinec 2018 |          |
|   |   | FORMÁTY  | 3 A4          |          |
|   |   | MĚŘITKO  | —             |          |
| D1.4.e Měření a regulace<br>Seznam kabelů   |   | Č. KOPIE   | DÍL           | Č. VÝKR. |
|   |   |  | D1.4.e        | 10       |

**via electra**

|              |                         |             |                   |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Zakázka:     | SPSCH Brno, Vranovská   | Vypracoval: | Ing. Zdeněk Tulis |
|              | Rekonstrukce otop. sys. | Schválil:   | Ing. Zdeněk Tulis |
| Č. projektu: |                         | Datum:      | 12/2018           |
| Profese:     | Měření a regulace       | Revize:     | 0                 |

**SEZNAM KABELŮ - ROZVADĚČ DT1**

| Označení   | Popis              | Typ          | Odkud            | Kam            | Zajistí |
|------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|---------|
| WL-DT1     | Kabel celoplastový |              | Rozvaděč elektro | ELE            | Elektro |
| WL-M51.1   | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | M51.1          | MaR     |
| WL-M52.1   | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | M52.1          | MaR     |
| WL-M53.1   | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | M53.1          | MaR     |
| WL-M54.1   | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | M54.1          | MaR     |
| WL-M55.1   | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | M55.1          | MaR     |
| WL-M56.1   | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | M56.1          | MaR     |
| WL-XS20    | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | XS20           | MaR     |
| WL-M5.1    | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | M5.1           | MaR     |
| WL-M5.3    | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | M5.3           | MaR     |
| WL-EO5.2   | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1              | EO5.2          | MaR     |
| WL-M6.1    | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | M6.1           | MaR     |
| WL-M6.2    | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | M6.2           | MaR     |
| WL-QS50    | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | QS50           | MaR     |
| WL-QS51    | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1              | QS51           | MaR     |
|            |                    |              |                  |                |         |
| WK-DT-1    | Kabel stíněný      | UTP cat 5e   | DT1              | IT síť         | MaR     |
| WK-VZT     | Kabel stíněný      | UTP cat 5e   | DT1              | VZT tělocvična | MaR     |
| WK-RS485   | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | IRC regulace   | MaR     |
|            |                    |              |                  |                |         |
| WS-TT1S    | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | TT1S           | MaR     |
| WS-TT50    | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | TT50           | MaR     |
| WS-TT50.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | TT50.1         | MaR     |
| WS-TT51.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | TT51.1         | MaR     |
| WS-TT52.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | TT52.1         | MaR     |
| WS-TT53.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | TT53.1         | MaR     |
| WS-TT54.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | TT54.1         | MaR     |
| WS-TT55.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | TT55.1         | MaR     |
| WS-TT56.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | TT56.1         | MaR     |
| WS-TT5.1   | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | TT5.1          | MaR     |
| WS-PT50.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | PT50.1         | MaR     |
| WS-LS50    | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | LS50           | MaR     |
| WS-QS50    | Kabel stíněný      | JYTY-O 7x1   | DT1              | QS50           | MaR     |
| WS-QS51    | Kabel stíněný      | JYTY-O 7x1   | DT1              | QS51           | MaR     |
| WS-PdSH5.1 | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | PdSH5.1        | MaR     |
| WS-PdSH6.1 | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | DT1              | PdSH6.1        | MaR     |
| WS-EO5.2   | Kabel stíněný      | JYTY-O 7x1   | DT1              | EO5.2          | MaR     |
| WS-LS50    | Kabel stíněný      | JYTY-O 4x1   | DT1              | LS50           | MaR     |
| WS-XS50    | Kabel stíněný      | JYTY-O 7x1   | DT1              | XS50           | MaR     |
| WS-YC51.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | YC51.1         | MaR     |
| WS-YC52.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | YC52.1         | MaR     |
| WS-YC53.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | YC53.1         | MaR     |
| WS-YC54.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | YC54.1         | MaR     |
| WS-YC55.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | YC55.1         | MaR     |
| WS-YC56.1  | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | YC56.1         | MaR     |
| WS-YS50    | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | YS50           | MaR     |
| WS-YS5.1a  | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | YS5.1a         | MaR     |
| WS-YS5.1b  | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | YS5.1b         | MaR     |
| WS-YS6.1a  | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | YS6.1a         | MaR     |
| WS-YS6.1b  | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1              | YS6.1b         | MaR     |

|  |                    |              |                         |              |                   |
|--|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|
|  <b>via electra</b>  |                    | Zakázka:     | SPSCH Brno, Vranovská   | Vypracoval:  | Ing. Zdeněk Tulis |
|  |                    |              | Rekonstrukce otop. sys. | Schválil:    | Ing. Zdeněk Tulis |
|  |                    | Č. projektu: |                         | Datum:       | 12/2018           |
|  |                    | Profese:     | Měření a regulace       | Revize:      | 0                 |
| <b>SEZNAM KABELŮ - ROZVADĚČ DT1</b>  |                    |              |                         |              |                   |
| <b>Označení</b>  | <b>Popis</b>       | <b>Typ</b>   | <b>Odkud</b>            | <b>Kam</b>   | <b>Zajistí</b>    |
| <b>Kabely pro IC regulátory</b>  |                    |              |                         |              |                   |
| WK-RS485   | Kabel stíněný      | JYTY-O 3x1   | DT1                     | IRC regulace | MaR               |
| WL-OMxxx   | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | elektro/DT1             | IRC regulace | MaR               |
| WS-YSxxx   | Kabel stíněný      | JYTY-O 2x1   | IRC regulace            | Termopohony  | MaR               |
|  |                    |              |                         |              |                   |
| Pozn: Typy, označení a množství kabelů pouze orientační. Přesně určí zhotovitel v rámci dodavatelské dokumentace dle skutečné dodaných zařízení. |                    |              |                         |              |                   |