


Příloha technické zprávy č.1

Akce: Rekonstrukce a modernizace stravovací části vč. technologie v objektu Svratka Veslařská 557/54, Jundrov, 63700 Brno

<div>draek vzduchotechnika klimatizace</div>					Specifikace										Energie - celkem				Poznámka	
číslo zař.	místnost	č.m.	popis zařízení	typ zařízení	počet	průtok vzduchu	tlaková ztráta	otáčky	elektr. příkon	napětí	elektr. proud	topný výkon	chlad. výkon	zvlhč. výkon	příkon celkem	topný výkon	chladicí výkon	zvlhč. výkon		
					ks	m3/h	Pa	1/min	kW	V	A	kW	kW	kg/h	kW	kW	kW	kg/h		
Zař. č. 1 - Větrání varny																			včetně MaR a ovladače	
1.01	Strojovna VZT	201	VZT jednotka	Přívodní ventilátor	1	8800	400	1458	3,40	400	4,2A	-	-	-	3,40	-	-	-		
				Odvodní ventilátor	1	8800	400	1398	3,40	400	4,20	-	-	-	3,40	-	-	-		
				Výměník TČ (chlazení/topení)	1	8800	-	-	-	-	-	19,80	43,00	-	0,00	19,80	43,00	-		
1.02	Střecha	-	nkovní jednotka TČ (VRF systé	-	1	-	-	-	14,96	400	34,20	45,00	43,00	-	14,96	-	-	-	jištění 40A	
CELKEM															21,76	19,80	43,00	0,00		
CELKEM pro všechna zařízení															21,76	19,80	43,00	0,00		

R410A R410A