



- POZN.:
- 1) N4 VEVARIT MEZI NOSNIKY N3.
 - 2) PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮMĚR NÁDRŽE JE 850 mm, JEJÍ TÍHA JE 1000 kg.

OCEL: S235

KLIENT :	NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav, IČ: 00390780		AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ DODAVATEL:	ENBRA, a.s. Popůvky 404 664 41 Troubsko, IČ: 44015844		
SUB DODAVATEL:	<div><div>OK</div><div>atelier</div></div>	Pod zámkem 2881/5 690 02 BŘECLAV Tel: 519440551	ČÍSLO PARÉ:
NÁZEV AKCE:	NÁVRH SYSTÉMU CHLAZENÍ V PAVILONU A - NEMOCNICE BŘECLAV		
STAVEBNÍ OBJEKT:	01 PAVILON A	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Klusáček	
PROFESÍ:	1.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	PROJEKTANT: Ing. Bc. Dušan Medla	DATUM: 09/2018
OBSAH:		STUPEŇ PD:	DRS
OCELOVÁ NOSNÍKY POD AKUMULAČNÍ NÁDRŽ V SNP		ČÍSLO VÝKRESU:	D1.2.4