ČÍSLO	ROZVÁDĚČ	NÁZEV	OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	VÝKON	POZNÁMKA
10			DT–VS			
11	DT–VS	servopohon	10.02			
12	DT–VS	měř.tepla	10.07			
13	DT–VS	průtokoměr	10.09			
14	DT–VS	tepl.čidlo 121–70	10.11			
15	DT–VS	tepl.čidlo 141	10.12			
16	DT–VS	T1–sever	T1			
17	DT–VS	T2–jih	T2			
20			DT1			
21	DT1	přívod	21	230	0.9	
22	DT1	č11	3M1	230	0.336	
23	DT1	čerp.1fáz.	3.01			
24	DT1	č12	3M2	230	0.440	
25	DT1	čerp.1fáz.	3.02			
26	DT1	servopohon	4.01			
27	DT1	servopohon	4.05			
28	DT1	LRNV	5.02			
29	DT1	20..60 °C	5.04			
30	DT1	tepl.čidlo 111	6.01			
31	DT1	tepl.čidlo 121–120	6.02			
32	DT1	tepl.čidlo 121–120	6.03			
33	DT1	tepl.čidlo 121–120	6.04			
34	DT1	DT3	6.06			
35	DT1	DT2	6.08			
36	DT1	DT–VS	6.09			
37	DT1	Rack	6.10			
50			DT2			
51	DT2	přívod	21	230	0.3	
52	DT2	č21	3M1	230	0.124	
53	DT2	čerp.1fáz.	3.01			
54	DT2	č22	3M2	230	0.124	
55	DT2	čerp.1fáz.	3.02			
56	DT2	servopohon	4.01			
57	DT2	servopohon	4.05			
58	DT2	LRNV	5.02			
59	DT2	20..60 °C	5.04			
60	DT2	tepl.čidlo 141	6.01			
61	DT2	tepl.čidlo 141	6.02			
62	DT2	tepl.čidlo 141	6.03			
80			DT3			
81	DT3	přívod	2.01	230	0.4	
82	DT3	č31	2M1	230	0.144	
83	DT3	čerp.1fáz.	2.01			

ČÍSLO	ROZVADĚČ	NÁZEV	OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	VÝKON	POZNÁMKA
84	DT3	č32	3M1	230	0.04	
85	DT3	č33	3M2	230	0.04	
86	DT3	č34	3M3	230	0.04	
87	DT3	č35	3M4	230	0.04	
88	DT3	servopohon	4.01			
89	DT3	servopohon	4.05			
90	DT3	servopohon	4.08			
91	DT3	servopohon	4.11			
92	DT3	LRNV	5.02			
93	DT3	20..60 °C	5.04			
94	DT3	tepl.čidlo 111	6.01			
95	DT3	tepl.čidlo 141	6.02			
96	DT3	tepl.čidlo 141	6.03			
97	DT3	tepl.čidlo 141	6.04			
98	DT3	tepl.čidlo 141	6.05			
99	DT3	tepl.čidlo 141	6.06			
100	DT3	tepl.čidlo 121–120	6.07			
101	DT3	servopohon	7.02			
102	DT3	tepl.čidlo 111	7.05			
103	DT3	tepl.čidlo 111	7.06			
120			R–byt			
121	R–byt	přívod z HR	21	400	21	
122	R–byt	elkotel 12kW	2.03	400	12	
123	2.03	prog. prostor.regulátor	2.01			

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Ing.J.Macíček	Ing.Macíček	Ing.Z.Prokeš	Ing. Zdeněk Prokeš

Ing.J.Macíček
Projekce MaR a elektro
Tel.: 605 409 594
Mail: macicek.j@seznam.cz

OKRES: Jihomoravský
OBEC: Brno, Kotlářská 9
INVESTOR: OA, SOŠK a VOŠ Kotlářská 9, 611 53 Brno

KOTLÁŘSKÁ 263/9
Optimalizace vytápění objektu školy
D.1.4.2 MaR, elektroinstalace

Seznam spotřebičů

FORMAT	2 A4
DATUM	01.12.2018
STUPEN	TD
MERITKO	1:1
ZAK.CISLO:	201814
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
11/2018	130V