



Muzeum Vyškovska,
příspěvková organizace
náměstí Čsl. armády 475/2
68201 Vyškov

naše značka
5001659431

vyřizuje
Petr Matyáščík

datum
20.02.2018

Věc:

Muzeum Vyškovska - odvlhčení západního křídla

K.ú. - p.č.: Vyškov

Stavebník: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, náměstí Čsl. armády 475/2, 68201 Vyškov

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se nachází STL plynárenské zařízení v naší správě.
Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>).

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. tržací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřehovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Česká obchodní banka,
s.r.o.
Číslo účtu: 17037923
Kód banky: 0300

plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásepů výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentací o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásepem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001659431 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Petr Matyáščík
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420532228414
petr.matyastik@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001659431 ze dne 20.02.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, náměstí Čsl. armády 475/2, 68201 Vyškov. K.ú.: Vyškov.



Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001659431 ze dne 20.02.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, náměstí Čsl. armády 475/2, 68201 Vyškov. K.ú.: Vyškov.




Legenda:


—	linie plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	WVTL
—	nefunkční
—	plánovaná stavba před realizací
—	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
□	regulační stanice
---	ochranné zařízení
---	kabel
---	elektropřipojka
---	kabel protikoroziční ochrany
---	anodové uzemnění
□	stanice katodové ochrany
■	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001659431 ze dne 20.02.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, náměstí Čsl. armády 475/2, 68201 Vyškov. K.ú.: Vyškov.



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, náměstí Čsl. armády 475/2, 68201 Vyškov, K.ú.: Vyškov.

[illegible]

*1) Změna výměry +63 m2 podle §37 odst.(1d) katastrální vyhlášky u parcely č.1222/

Číslo řádku	Součet součtů: 15-17(K)	Součet pro 250 de KIN	Y	X	Kód kv.	Pozemní
k.č. Výchov	1788571					
2252-9	559023.02	1154297.34	7		f	řadový
2252-9	559023.92	1154297.10	7		f	řadový
2252-9	559024.87	1154274.20	3		f	řadový
5	559024.45	1154297.25	3		f	řadový
5	559027.33	1154725.48	3		f	řadový
8	559063.57	1154726.96	3		f	řadový
7	559050.50	1154726.96	3		f	řadový
8	559053.35	1154723.16	3		f	řadový
8	559056.89	1154721.19	3		f	řadový
10	559063.51	1154713.30	3		f	řadový
11	559034.77	1154726.96	3		f	řadový
19	559052.08	1154720.09	3		f	řadový
20	559063.25	1154726.03	3		f	řadový
21	559052.68	1154728.33	3		f	řadový
22	559026.67	1154723.17	3		f	řadový
23	559052.42	1154723.17	3		f	řadový
24	559063.05	1154726.15	3		f	řadový
25	559027.25	1154726.15	3		f	řadový
26	559059.47	1154722.85	3		f	řadový
27	559059.85	1154728.83	3		f	řadový
28	559066.41	1154726.70	3		f	řadový
29	559063.34	1154726.40	3		f	řadový
30	559069.07	1154723.24	3		f	řadový
31	559064.54	1154723.74	3		f	řadový
32	559063.70	1154723.98	3		f	řadový
33	559026.78	1154723.98	3		f	řadový
34	559057.70	1154723.23	3		f	řadový
35	559054.62	1154747.12	3		f	řadový
4095-19	559056.02	1154726.96	3		f	řadový
4095-19	559053.88	1154746.37	7		f	řadový

GEOMETRICKÝ PLÁN	Geometrický plán ověřit úřední správně zveřejněný / indexový:	Stavující ověřit úřední správně zveřejněný / indexový:
pro	Jméno, příjmení: Ing. Jaromír Jarmura	Jméno, příjmení: Ing. Jaromír Jarmura
vymezení rozsahu věcného břemene k částce	Číslo přílohy seznamu úřední správně zveřejněných údajů: 269/95	Číslo přílohy seznamu úřední správně zveřejněných údajů: 269/95
pozemků, opravu geometrického a	Datum: 24. ledna 2018	Datum: 26. ledna 2018
polohového určení nemovitosti	Číslo: 9/2018	Číslo: 11/2018
	Návrhová a příměrná úprava pozemku přísluší.	Tento seznam odpovídá geometrickému plánu a elektronickým přebitím úřední - elektronický listinný - řada
	Kvalitativní třídění stavů a elektronický přebit.	Úřední ověřování geometrického plánu v listinné podobě.
Vytvořitel: Ing. Jaromír Jarmura		
Rychdřív 10		
68201 Vyškov		
Číslo plánu: 4845-83/2017		
Obráz: Vyškov		
Obráz: Vyškov		
Kat. území: Vyškov		
Měřítko list: Vyškov 7-7/14		
Důležité: Všechny údaje uvedené v tomto seznamu musí být provedeny v souladu s vnitřní a vnějšími pravidly a normami, které jsou v platnosti.		
Kontrola: Ing. Jaromír Jarmura		
všechny údaje		