



LEGENDA POTRUBÍ-ZAPOJENÍ ÚT

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ DO R+S
- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ Z R+S
- - - STUDENÁ VODA
- - - UPRAVENÁ VODA
- POJISTNÉ POTRUBÍ

LEGENDA ZNAČEK

- KK — Kulový kohout
- ZV — Zpětná klapka nebo ventil
- VK — Vypouštěcí kohout
- AOV — Automatický odvd. ventil
- M — Manometr
- DM — Diferenční manometr
- T — Teploměr
- PV — pojistný ventil
- VM — Vodoměr

LEGENDA POZIC

Č.P.	POPIS	KS
1	Teplotdní litinový kotel VIADRUS G100-E jmenovitý tepelný výkon: 90kW, jmenovitý pletlak PN: 0,4MPa	1
2	Teplotdní litinový kotel VIADRUS G27 jmenovitý tepelný výkon: 42kW, jmenovitý pletlak PN: 0,4MPa	1
3	Oběhové teplotdní čerpadlo 50-NTV-60-11-LM80	1
4	Oběhové teplotdní čerpadlo 50-NTV-60-6-LM80	1
5	Oběhové teplotdní čerpadlo 50-NTV-60-6-LM80	3
6	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDI)	1
7	Uzavřená expanzní nádrž tlaková s vakem typu: EXPANZOMAT 280l	1
8	Rozdělovač DN50-dl.2000mm	1
9	Sběrač DN50-dl.2000mm	1
10	ÚPRAVNA VODY (ZMĚKČENÍ)	1

ZODP.PROJEKTANT ING.E.NĚMEČEK	PROJEKTOVAL ING.E.NĚMEČEK	KRESLIL ING.E.NĚMEČEK	KONTRLOVAL	ING.EMIL NĚMEČEK (IČO : 101 27 828) PROJEKTY ZTI, ÚT, VZT KANCELÁŘ : DOBROVSKÉHO 3 682 01 VYŠKOV TEL. 736 645 363
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	MÍSTO: VYŠKOV	INVESTOR: MAJÁK-STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, p.o., Brněnská 139/7, 682 01 Vyškov		
AKCE:	MAJÁK-SVČ, Brněnská 139/7, 682 01 VYŠKOV Rekonstruk. a modernizace místnosti pro kotle			DATUM 02/2017
ČÁST:	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ PODÉLNÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ-STÁVAJÍCÍ STAV			STUPEŇ PROJEKT
	MĚŘÍTKO : 1 : 25	ČÍSLO VÝKRESU : 1.3.7		