

SPŠ stavební Brno - stavební úpravy objektu školy část 1) odstranění havarijního stavu střechy nástavby SPŠ stavební Brno

Dotazy ze dne 24. 4. 2019:

1/ Při osobní prohlídce bylo řečeno panem Holátkem, že přístup k budově bude přes dvůr polygrafické školy. Prosím o potvrzení tohoto přístupu a sdělení čistého rozměru průjezdu a zda-li nejsou nějaká tonážní omezení v průjezdu (například jestli průjezd nevede nad sklepy...).

2/ Ani v projektu, ani ve výkazu výměr není zmíněno lešení. Vzhledem k tomu, že se bude ubourávat atika, stavět nová a že se má atika z vnější strany přetáhnout lepidlem, je potřeba řešit bezpečnost = lešení.

3/ Na vrch atiky doporučuji raději udělat betonový věneček kvůli kotvení OSB, tím spíš, že má OSB přesahovat 200 mm přes fasádu kvůli pozdějšímu zateplení.

Odpovědi na dotazy:

1/ Přístup přes dvůr vedlejší školy je možný. Šířka průjezdu v nejužším místě je 2,3 m. Tonážní omezení v průjezdu není.

2/ Na dodavatelské firmě je zajištění splnění všech obecných pravidel a předpisů platných pro stavební činnosti včetně BOZP. Pokud zhotovitel považuje jakékoliv bezpečnostní řešení za nutné, lze jej zohlednit v jednotkových cenách v soupisu prací.

3/ Uvažujte prosím takové řešení, které je uvedeno v soupisu prací a v projektu.

V Brně dne 25. 4. 2019

Ing. Jan Hobža
ředitel
SPŠ stavební Brno