



OZNAČENÍ	POPIS
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘE 45 cm - BARVA BILÁ, SIFON UMYVADLOVÝ NEREZ+UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK/CLACK ¾", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, HORNÍ HRANU UMÍSTIT DO VÝŠKY 1,45 m
U2	UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKA 60 cm, BARVA BILÁ, INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLA, NEREZOVÝ SIFON UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK / CLACK ¾", 2x ROHOVÝ VENTIL, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
U3	UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKA 60 cm, BARVA BILÁ, INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLA, NEREZOVÝ SIFON UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK / CLACK ¾", 2x ROHOVÝ VENTIL, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ S LOKETNÍ PÁKOU
TSV1	SKUPINOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO Uđ NA ROZ- VOD PŘEDMÍCHANÉ VODY - PRŮTOK max. 45 l/min G 3/4"
TSV2	SKUPINOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO Uđ NA ROZ- VOD PŘEDMÍCHANÉ VODY - PRŮTOK max. 120 l/min G 1"
WC1	DĚTSKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ, BARVA BILÁ, DURA- PLASTOVÉ SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM VČETNĚ NÁDRŽKY + OVLÁDACÍ DESKA, ROHOVÝ VENTIL ½", HORNÍ HRANU UMÍSTIT DO VÝŠKY 0,35 m
WC2	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ, BARVA BILÁ, DURAPLAS- TOVÉ SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM VČETNĚ NÁDRŽKY + OVLÁDACÍ DESKA, ROHOVÝ VENTIL ½"
VÝ	KERAMICKÝ VÝLEVKA VČETNĚ SKLOPNÉ PLASTOVÉ MRŽKY S VÝSOKOPOLOŽENOU NÁDRŽKOU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMÍNKEM 30 cm
S1	PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, SVISLÝ ODTOK ŠÍŘKY 850 mm, PERFOROVANÝ ROŠT 850, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE, SPRCHOVÝ SET (HADICE + RŮŽICE + SPRCHOVÁ TYČ)
S2	PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, SVISLÝ ODTOK ŠÍŘKY 950 mm, PERFOROVANÝ ROŠT 950, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE, SPRCHOVÝ SET (HADICE + RŮŽICE + SPRCHOVÁ TYČ)
S3	PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, SVISLÝ ODTOK ŠÍŘKY 950 mm, PERFOROVANÝ ROŠT 1150, SET TERMO- STATICKÉ SPRCHOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERIE + HADICE + RŮŽICE + SPRCHOVÁ TYČ), SPRCHOVÁ ZASTĚNA š.950 x v.1850 mm, VÝPLŇ MATNÉ SKLO

OZNAČENÍ	POPIS
DO1	MICI STŮL S PROLAMOVANOU PRACOVNÍ DESKOU - DODÁVKA GASTRO VČETNĚ TLAKOVÉ SPRCHY A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - VÝTOKY DLE POŽADAVKU GASTRO
DO2	NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU - DODÁVKA INTERIERU, STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE DŘEZOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ VČETNĚ NÁPOJENÍ PŘEPADU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"
KD	MICI VANA NEREZ - DODÁVKA GASTRO VČETNĚ TLAKOVÉ SPRCHY A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - VÝTOKY DLE POŽADAVKU GASTRO
DD	MICI STŮL SE DĚVĚMI VANAMI - DODÁVKA GASTRO VČETNĚ TLAKOVÉ SPRCHY A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - VÝTOKY DLE POŽADAVKU GASTRO
M	MÝČKA - DODÁVKA GASTRO, PODOMITKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY A MÝČKY S INTEGROVANOU TVAROVKOU PRO PŘÍVOD VODY G 1/2"
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU (8/8 kg PRÁDLA PRANÍ/SUŠENÍ) ENERGETICKÁ TŘÍDA A (PRÁNÍ A++), PODOMITKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY S INTEGROVANOU TVAROVKOU PRO PŘÍVOD VODY G 1/2"
EO1	ELEKTRICKÝ ZÁSABNIKOVÝ OHŘÍVAČ 15 l - PROVEDENÍ POD ZP, VÝTOKY SV A TV OSADIT UZÁVĚRY KK 15, EL. PŘIPOJENÍ 2 200 W, 230 VAC, DOBA OHŘEVU 10-60°C 25 MIN
EO2	ELEKTRICKÝ ZÁSABNIKOVÝ OHŘÍVAČ 15 l - PROVEDENÍ NAD ZP, VÝTOKY SV A TV OSADIT UZÁVĚRY KK 15, EL. PŘIPOJENÍ 2 200 W, 230 VAC, DOBA OHŘEVU 10-60°C 25 MIN
EO3	ELEKTRICKÝ ZÁSABNIKOVÝ OHŘÍVAČ 80 l - ZÁVĚSNÝ, SVISLÝ, VÝTOKY SV A TV OSADIT UZÁVĚRY KK 20, POTRUBÍ SV OSADIT PV DN 15 - 6 bar, PŘEPAD Z PV NÁPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM KALICHU PRO UKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PŘÍDAVNÝM UZÁVĚREM PRO SUCHÝ STAV, EL. PŘIPOJENÍ 2 000 W, 230 VAC, DOBA OHŘEVU 10-60°C 2,5 HOD
EO4	ELEKTRICKÝ ZÁSABNIKOVÝ OHŘÍVAČ 200 l - ZÁVĚSNÝ, SVISLÝ, VÝTOKY SV A TV OSADIT UZÁVĚRY KK 20, POTRUBÍ SV OSADIT TLAKOVOU EXP. NÁDOBOU PN 10/12 l VČETNĚ PRŮTOČNÉ ARMATURY SE ZAJIŠTĚNÍM ¾" A T-KUSEM ¾", PŘEPAD Z PV NÁPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM KALICHU PRO UKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PŘÍDAVNÝM UZÁVĚREM PRO SUCHÝ STAV, EL. PŘIPOJENÍ 2 200 W, 230 VAC, DOBA OHŘEVU 10-60°C 5,5 HOD, CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ OSADIT SESTAVOU KK 20, F 20, CÍRKULAČNÍ ČERPADLO DN 20, Q=0,75 m3/hod - h=0,8 m V NEREZOVÉM PROVEDENÍ, ZK20, KK20

LEGENDA MÍSTNOSTI 1NP - I. ODDĚLENÍ
C. M. UČEL MÍSTNOSTI
I.100 SPOLEČNÁ CHODBA
I.101 ŠATNA - DĚTI
I.102 DENNÍ MÍSTNOST/HERNA - DĚTI
I.103 UMÝVÁRNA - DĚTI
I.104 WC - DĚTI
I.105 VÝDEJNA
I.106 KANCELÁŘ
I.107 SKLAD
I.108 ŠATNA - PERSONÁL
I.109 CHODBA
I.111 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
I.112 WC - PERSONÁL
I.113 WC - PERSONÁL
I.114 PŘEDSÍŇ WC - PERSONÁL
I.115 TERMOŠY

LEGENDA MÍSTNOSTI 1NP - II. ODDĚLENÍ
C. M. UČEL MÍSTNOSTI
II.100 SPOLEČNÁ CHODBA
II.101 ŠATNA - DĚTI
II.102 UMÝVÁRNA - DĚTI
II.103 WC - DĚTI
II.104 DENNÍ MÍSTNOST/HERNA - DĚTI

LEGENDA MÍSTNOSTI 1NP - III. ODDĚLENÍ
C. M. UČEL MÍSTNOSTI
III.101 ŠATNA - DĚTI
III.102 CHODBA
III.103 DENNÍ MÍSTNOST/HERNA - DĚTI
III.104 WC - DĚTI
III.105 UMÝVÁRNA - DĚTI
III.106 CHODBA
III.107 ŠPINAVÉ PRÁDLO, SKLAD
III.108 ČISTÉ PRÁDLO
III.109 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
III.110 SPOLEČNÁ CHODBA
III.111 ŠATNA - PERSONÁL

POZNÁMKA : TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DOPŘESNĚNY PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ

0,000 = 236,035 m n.m. B.p.v. = stávající úroveň 1NP
generální projektant projektant části

A99	Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno	CM projekt s.r.o. CM projekt s.r.o., IČ: 269 19 451 Bratislavská 5 +420 775720727 693 01 Hustopeče www.cmprojekt.cz
architekt	A99	vypracoval Aleš Palát
inžp	Ing. Martin Jeřábek	kreslil Aleš Palát
kontroloval	Marek Cabal	zodp. projektant Marek Cabal
stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno	
místo stavby	Kounicova 684/16, 602 00 Brno	

FIREMNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
KOUNICOVA 16, BRNO

SO 01 - MATEŘSKÁ ŠKOLA
D.1.4a - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI

PŮDORYS 1NP - KANALIZACE

dokument	15-27
datum	09/2015
formát	B x A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítka	1:50
číslo přílohy	D.1.4a 104