


VZOROVÝ PRÍČNÝ REZ ULOŽENÍM PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ PE



LEGENDA:

- ① PÍSKOVÉ LOŽE TL.100mm
- ② HD PE TROUBA PE100 SDR17,6 – DN 110/6,3
- ③ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH
- ④ ZÁSYP HUTNĚNÝM RECYKLÁTEM ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH
- ⑤ VÝSTRAŽNÁ FOLIE ŽLUTÉ BARVY S NÁPÍSEM PLYNOVOD
- ⑥ OBNOVA POVRCHU
- ⑦ IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
- ⑧ NAD TROUBOU NEHTNIT

			b [m]
D [mm]	t [mm]	a [mm]	H<1.75m
32	3.0	384	0.80
40	3.7	380	0.80
50	4.6	375	0.80
63	5.8	368	0.80
90	8.2	355	0.80
110	10.0	345	0.80
160	14.6	320	0.80
225	20.5	288	0.80

TRUBKY Z PE SDR 11

ÚPRAVY POVRCHŮ KONSTRUKCE CHODNÍKU

ÚPRAVA POVRCHŮ BUDE PROVEDENA DLE SPECIFIKACÍ
DLE PROJEKTU DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ A SADOVÝCH ÚPRAV.

POZNÁMKA:

- K ŠÍŘCE VÝKOPU NUTNO PŘIPOČÍTAT 100mm NA PAŽENÍ
- PŘED ZAČÁTKOM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN OVEŘIT POLOHU A ZAJISTIT VYTÝČENIE VEŠKERÝCH STÁVAJÍCICH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ

±0,000 = 281,000 m n.m. B.p.v.

generální projektant



Adam Rujbr Architects s.r.o.
Srbská 22
612 00 Brno

projektant části



Ing. Jarmila Hladíková
Rehořova 18
618 00 Brno

architekt	ADAM RUJBR ARCHITECTS	vyraboval	Ing. Jarmila Hladíková
HIP	Ing. Michal Surka	kreslil	Ing. Jarmila Hladíková
kontroloval	Ing. Jiří Machovec	zodp. projektant	Ing. Jarmila Hladíková
stavebník	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyněova 279, 666 13 Tišnov		
místo stavby	Tišnov, ul. Purkyněova		

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I.ETAPA NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

název stavby

SO 01

část D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ PLYNOVÝCH INSTALACÍ

název dokumentu

VZOROVÉ ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ

dokument	15-18
datum	10/2016
formát	A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	
číslo přílohy	103