


Výkres vytvořil program pp_vod.

ÚZEMÍ OBCE
POVRCH ÚZEMÍ
ČÍSLO PARCELNÍ
VZDÁL. OBJEKTŮ A SMĚROVÝCH LOMŮ
OZNAČENÍ VROHOLOVÝCH BODŮ

(c)AutoPEN Liberec, tel: 487953082, autopen@volny.cz			
TIŠNOV			
trávník			
2399		1860/2	
25.25	10.40	2.05	1.00
nop	P1	P2	P3DUP

PODÉLNÝ PROFIL AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU NTL DN 50 PE MRS10 SDR11

MĚŘÍTKA 1:200/100



DUP

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ
VEDENÍ JE ZAKRESLENO
POUZE INFORMATIVNĚ
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH
PRACÍ JE NUTNÉ PŘESNĚ
VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH
VEDENÍ.

napojení na stávající plynovodní
přípojku STL DN32
HUP+MRS
sdělovací kabel
278.87
278.69
kabel NN
DUP-Š+ZSS DN50
napojení na domovní rozvod
1.NP=±0.00=281.00
280.30= 2,7m nad podlahou
OCEL BRALEN DN50
SPOJKA ISF10 PE/OCEL DN50
1.PP=-3.40=277.60

HUP

VĚTRATELNÁ UZAVÍRATELNÁ NIKA
UMÍSTĚNÁ NA HRANICI POZEMKU
HUP KK32, REGULÁTOR FRANCEL
PLYNOMĚR G16, KK50

DUP

ŠOUPĚ DN50 SE ZEMNÍ ZÁKOPOVOU SOUPRAVOU

POZNÁMKA :

NAVŘZENÁ PŘÍPOJKA
BUDE PROPOJENA
S DOMOVNÍM ROZVODEM

±0.000 = 281,000 m n.n. B.p.v.

generální projektant



Adam Rujbr Architects s.r.o.
Srobská 22
612 00 Brno

architekt	ADAM RUJBR ARCHITECTS
HIP	Ing. Michal Surka
kontroloval	Ing. Jiří Matkovec
stavebník	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov
místo stavby	Tišnov, ul. Purkyňova

projektant část



Ing. Jarmila Hladíková
Rehořova 18
618 00 Brno

vyracoval	Ing. Jarmila Hladíková
kreslil	Ing. Jarmila Hladíková
zodp. projektant	Ing. Jarmila Hladíková

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - LETAPA NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

název stavby

SO 01

objekt

část

D.1.4.6 - ZAHÁJENÍ PLYNOVÝCH INSTALACÍ

název dokumentu

ROZVODY PLYNU 1.PP

dokument		15-18
datum	10/2016	
formát	3a4	
stupeň	DPS	
revize	00	

měřítko

1:200/100

číslo přílohy

103