ZÁKLADOVÁ DESKA – DOLNÍ VRSTVA VÝZTUŽE
M 1:75



ZÁKLADOVÁ DESKA – HORNÍ VRSTVA VÝZTUŽE
M 1:75



VÝKAZ VÝZTUŽE

PRŮMĚR 6mm – 10kg
PRŮMĚR 10mm – 70kg
PRŮMĚR 12mm – 760kg
PRŮMĚR 14mm – 32910kg
PRŮMĚR 18mm – 4150kg
PRŮMĚR 22mm – 6170kg

DISTANCE – 4050kg
CELKEM 48120kg

POZNÁMKA:

- VÝZTUŽ ø10mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 500mm
- VÝZTUŽ ø12mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 600mm
- VÝZTUŽ ø14mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 700mm
- VÝZTUŽ ø18mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 900mm
- VÝZTUŽ ø22mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 1100mm
- DO DESKY BUDOU CELOPLOŠNĚ ULOŽENY ø14/150 V OBOU SMĚRECH PŘI OBOU POVRŠÍCH (VÝZTUŽ OZNAČENA **ZR = ZÁKLADNÍ RASTR**) A DOKLÁDANÁ VÝZTUŽ DLE PŮDORYSŮ
- V DESCE JE NAVRŽENA SYSTÉMOVÁ VÝZTUŽ (LIŠTY) PROTI PROTLAČENÍ, KTERÁ BUDE OSAZENA DLE JEDNOTLIVÝCH DETAILŮ (V MÍSTECH LOKÁLNÍCH PRAHŮ – SLOUPY, KONCE STĚN...)
- TENTO DOKUMENT SLOUŽÍ POUZE JAKO SCHÉMA VÝZTUŽE (DLE PŘÍLOHY č.6 VYHLÁŠKY 499/2006 Sb.) A PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE ZAJIŠŤOVANÝCH DODAVATELEM STAVBY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE DÍLENSKÝ VÝKRES VÝZTUŽE A NELZE JEJ POUŽÍT PRO PŘÍMOU REALIZACI DÍLA

DISTANCE PRO HORNÍ VÝZTUŽ:

– PŘESNÝ TYP DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE

BETON: VIZ. TVAR
NAVRŽENO DLE: ČSN EN 1992, ČSN EN 206–1
KONZISTENCE: S3
KRYTÍ DESKA: 35 mm

OCEL: (R) B 500B
UVAŽENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNEJŠÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBOVÝCH TRNŮ.
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr.min (TAB. 20).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘEDNÍ DÉLKY.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ "I".

LEMOVÁNÍ OKRAJE DESKY
L1 – 52,7 bm
ŘEZ M 1:25



LEMOVÁNÍ OKRAJE DESKY
L2 – 53,6 bm
ŘEZ M 1:25



LEMOVÁNÍ OKRAJE DESKY
L3 – 5,5 bm
ŘEZ M 1:25



LEMOVÁNÍ DESKY
L4 – 22,2 bm
ŘEZ M 1:25



LEMOVÁNÍ DESKY
L5 – 16,3 bm
ŘEZ M 1:25



DETAIL D1 – KANÁLEK
L5 – 22,7 bm
ŘEZ M 1:25



DETAIL D2 – JÍMKA
ŘEZ M 1:25



VÝZTUŽ PROTI PROTLAČENÍ
P2 – 2 ks
PŮDORYS M 1:25



VÝZTUŽ PROTI PROTLAČENÍ
P1 – 6 ks
PŮDORYS M 1:25



VÝZTUŽ PROTI PROTLAČENÍ
P1 – 6 ks
ŘEZ M 1:25



TRNOVÁNÍ T1 – 12,8 bm
ŘEZ M 1:25



TRNOVÁNÍ T2 – 6 ks
PŮDORYS M 1:25

TRNOVÁNÍ T2 – 6 ks
ŘEZ M 1:25



ŘEZ ZESÍLENÍM (HLAVICÍ) DESKY POD SLOUPY
M 1:25



±0,000 = 281,000 m n.m. B.p.v.

generální projektant

Adam Rujbr Architects

Adam Rujbr Architects s.r.o.
Stránská 27,
602 00 Brno

projektant části
Ing. Lukáš Janda
Jánošíkova 155
190 76 Jevanník
luke.janda@seznam.cz

architekt	ADAM RUJBR ARCHITECTS	vypracoval	Ing. Roman Seiher
HIP	Ing. Michal Surka	kreslil	Ing. Lukáš Janda
kontroloval	Ing. Lukáš Janda	zodp. projektant	Ing. Lukáš Janda
stavebník	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 239, 666 13 Tišnov		
místo stavby	Tišnov, ul. Purkyňova		

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I.ETAPA
NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

název stavby	
objekt	**SO 01**
část	**D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**
název dokumentu	**ZÁKLADOVÁ DESKA - VÝZTUŽ**

dokument	15-18
datum	10/2016
formát	12 A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	**1:75; 25**
číslo přílohy	**106**

D.1.2-106-00_Základova deska výztuž.dwg

20.10.2016