Výkres vytvořil program pp_vod, (c)AutoPEN Liberec, tel: 487953082, autopen@volny.cz

ÚZEMÍ OBCE	TIŠNOV					
POVRCH ÚZEMÍ	trávník	parkoviště		chodník		
ČÍSLO PARCELNÍ	1860/2					
VZDÁL. OBJEKTŮ A SMĚROVÝCH LOMŮ	0.50	2.75	11.80	18.32	0.60	0.53
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ	NAP	VŠ		V1(163°)	V2–135°, V3–135°	BUDOVA

PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PARCELA Č. 1860/2 DN40 PE100 RC SDR11

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN — — — —
UPRAVENÝ TERÉN ————

MĚŘÍTKA 1:200/100



SROVNÁVACÍ ROVINA 268.00

STANIČENÍ [km/m]	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.0	280.47	278.67	1.80	278.52	
0.50	280.46	278.67	1.79	278.52	
2.50		278.65			
3.25	280.40	278.65	1.75	278.50	
4.45	280.38	278.64	1.74	278.49	
11.88		278.33			
12.07	280.22	278.32	1.90	278.17	
12.37	280.22	278.34	1.88	278.19	
14.84		278.46			
15.05	280.16	278.47	1.69	278.32	280.16
33.37	281.22	279.36	1.54	279.21	280.90
33.97	281.22	279.39	1.51	279.24	280.90
34.50	281.22	279.42	1.48	279.27	280.90

DN(PN)[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN40–PE100SDR11–34.50			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	6.2–3.25	8.3–1.20	42.4–7.55	48.9–22.50
ULOŽENÍ	písek			

POZNÁMKA :

NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA BUDE PROPOJENA S DOMOVNÍM ROZVODEM

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JE ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNĚ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

±0,000 = 281,000 m n.m. B.p.v.

generální projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o., Srbská 22, 612 00 Brno

projektant části: Ing. Jarmila Hladíková, Řehořova 18, 618 00 Brno

architekt	ADAM RUJBR ARCHITECTS	vypracoval	Ing. Jarmila Hladíková
HIP	Ing. Michal Surka	kreslil	Ing. Jarmila Hladíková
kontroloval	Ing. Jiří Machovec	zodp. projektant	Ing. Jarmila Hladíková
stavebník	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov		
místo stavby	Tišnov, ul. Purkyňova		

název stavby	REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I.ETAPA NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU	dokument	15-18
		datum	10/2016
		formát	3A4
		stupeň	DPS
		revize	00
objekt	IO 301, IO 311, IO 331		
část	D.2.3	měřítko	1:200/100
název dokumentu	PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	číslo přílohy	102.1