



# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno  
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-3-51-46/1-OPST-2015

Brno 12. 8. 2015  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

Yvona Čumová  
Klatovská 426/20  
602 00 Brno

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Adam Janočko, komisař, ☎: 950639118, e-mail: [adam.janocko@firebrno.cz](mailto:adam.janocko@firebrno.cz)

Název stavby: Rekonstrukce Nemocnice Tišnov- I. etapa, Novostavba ambulantního traktu  
Místo stavby: Tišnov, Tišnov, Purkyňova 279, 666 01, , p.č.883, 1439, 1440, 1441, 1442, 1860/2, 1860/38, 1860/40, 1960/41, 1860/42, 2347/1, 2348/1  
Stavebník: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Tišnov, Tišnov, Purkyňova 279, 666 01  
Projektant PBŘ: Vinohradský Vojtěch, Ing. ČKAIT 1000341  
Datum zpracování PBŘ , zpracovatel PBŘ (bez ČKAIT): 7/2015  
Předložený druh dokumentace: Územní řízení


Jedná se o novostavbu dvoupodlažního objektu ambulantního zařízení sk. 2. V 1 p.p.. budou umístěny garáže pro sanitní vozy a osobní automobily a zázemí jednotlivých provozů ambulantního traktu. V 1 n.p. budou umístěny lékárny a zdravotnická pracoviště s čekárnami. Objekt má nehořlavý konstrukční systém.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 15. 7. 2015. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**závazné souhlasné stanovisko.**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

**Poučení:** Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihomoravského kraje