

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 BRNO

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací:

Vyřizuje :

Tel.:

Datum:

BV/4077/2015-Ke

Ing. Kejvalová Eva

545532246

18. 8. 2015

Tišnov – rekonstrukce nemocnice – I. etapa, novostavba ambulantního traktu

IO 300 Rekonstrukce vodovodu

IO 301 Přípojka vody

IO 311 Areálový rozvod vodovodu

IO 331 Přípojka jednotné kanalizace a řešení likvidace dešťových vod

Vyjádření k PD pro územní řízení

Projekt: AXP projekt s.r.o., Ing. Hladíková, Brno, 07/2015 – DUR

Investor: Nemocnice Tišnov

Rekonstrukce areálu nemocnice - ambulantní část E- vyvolala podmiňující investici – **rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu** – stávající vodovod DN 80 bude vyměněn - nový řad z tvárné litiny **LT DN 100 – délky 66 m.**

Z nového rekonstruovaného řadu – povede nová **vodovodní přípojka DN 50 – PE100 RC SDR 11 PN 10 – délky 13,05 m.** Měření ve vodoměrné šachtě, za šachtou pokračuje areálový rozvod pitné vody DN 50.

Kanalizace – v areálu řešena jako oddílná, dešťová vody ze střech – napojena do retenční nádrže spolu s dešťovou vodou z parkovacích ploch.

Splaškové vody - napojení samostatnou větví za retenčním bloky dešťových vod do již společné jednotné kanalizační přípojky. V šachtě před propojem nátoku splaškových vod bude osazena zpětná klapka, která zabrání nátoku splašků do retence. Venkovní areálová kanalizace – PVC DN200 SN12.

Stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS):

1. Souhlasíme s umístěním shora uvedené novostavby včetně IS dle předložené PD. Vedení trasy vodovodu a kanalizace ve vztahu k ostatním technickým sítí musí vyhovovat ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
2. Souhlasíme s napojením areálu na veřejný vodovod a kanalizaci a s vybudováním navržené vodovodní i kanalizační přípojky včetně areálových rozvodů.

Adresa divize
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

tel.: +420 545 532 111
fax: +420 545 532 392
e-mail: sekretariat@vasbv.cz

Bankovní spojení: 3201641/0100
Zapsáno: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

3. VAS souhlasí s navrženou rekonstrukcí vodovodu, který je v našem provozování. Upozorňujeme, že rekonstrukce je vyvolanou investicí a tudíž bude nové potrubí převedeno po koleaudaci do Svazku vodovody a kanalizace Tišnov.
4. Trasa rekonstruovaného vodovodu pro veřejnou potřebu musí být uložena pod veřejně přístupným prostranstvím.
5. Ochranné pásmo (OP) vodovodu je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup k řadům nebo ohrožující jejich technický stav. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky, provádět terénní úpravy.
6. Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace. Na rekonstrukci vodovodu požadujeme PD v rozsahu pro realizaci stavby.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Brno - venkov
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
20


Ing. Eva Kejvalová

vedoucí technického útvaru