

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky

na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon II

Zadavatel:

Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna
IČ: 00212920



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21

Okna ve výkazu výměr se neshodují s těmi, co jsou zakresleny ve výkresech a to ve velikostech a v počtech. Pokud máme nacenit výplně otvorů dle rozpočtu, tak kde jsou uvedené rozměry oken a množství ve výkresech? Například střešní okna, v rozpočtu je rozměr 94*140cm v počtu 7ks, ale ve výkresech je rozměr 70*150cm a počet 8ks a neshodují se ani ostatní okna. Prosíme o kontrolu a sjednocení projektové dokumentace s rozpočtem (výkazem výměr).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21

Zadavatel uvádí, že kóty ve výkresech jsou skutečně změřené hodnoty otvoru. Ve výkazu výměr jsou uvedeny rozměry v tabulkové hodnotě rozpočtového programu. Účastník nacení položky dle údajů uvedených ve výkazu výměr. V případě většího rozměru je nutné nacenit i rozšiřující profily.

Zadavatel opravil nesoulad mezi výkresy a výkazem výměr. Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení ZD č. 3 přikládá Přílohu č. 2 Výkaz výměr ve znění VZD č. 3.

Přílohy:

1. Příloha č. 2 Výkaz výměr ve znění VZD č. 3

Dodavatelé v rámci své nabídky předloží přílohu č. 2 Výkaz výměr v souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3. V případě, že dodavatel nepředloží tento dokument ve znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, může být ze zadávacího řízení vyloučen.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 05. 2019 do 10:00 hod. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

V Brně, dne 14. 5. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele