

LEGENDA :

Ledová voda 7
Vratná voda 12°C — — napojení PDL jednotarové

ZDROJ: dělený zdroj chladu v dodávce profese VZT
rozvody – ocelově svařované a zbalitelné potrubí na hlavních trasách, plastové potrubí v podlahách
HMK - předřazený horkovodní kalové ucholtky (NIZS/PN40)
KK kulové kohouty
EXP - expanzní nádoby (provedení dle tepláť o zjištěné výpině)
IRV inteligentní regulační ventily se servopohonem v dodávce RCH
ZKL - mezipřírubová nízkoodporová zpětná klapka
pro snížé vedení potrubí stavba přípravi drážky
izolace potrubí – mikrogrypt pro rozvody chladu celoplošně lepená
koncové FC spotřebiče v dodávce profese VZT
PK montáž bude dobra na funkčnost a estetickou úroveň

S ohledem na letní přichlazování je ve VD zdůsmněna i topná podlahová plocha

průchody potrubí konstrukcemi protipožárně těsnit dle PBR
napojení koncových zařízení přiopražbrými nerezovými vlnovci do 250mm délky

Projekt pro výběrové řízení ! – po výběru musí být projekt uveden do souladu s podklady komponent dodavatelskou dokumentací.

Prostorová koordinace tras je na samostatných výkresech stavební části
Je bezpodmínečně nutné podle těchto zásad postupovat.

p3,000=226,258pv

PROJEKTOVÁNÍ:	ENAR TRAVIMEC, s. r. o.	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ARCHIVACE:	
	Lidická 1667, 370 76, 623 00, Brno	VAZEBNÍ ČÁST:	SO01		
	IČ: 292 63 163	ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
	DIČ: CZ29263163	HLAVNÍ ČÁST:	TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVBY - ROZVODY CHLADU		
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	ing.Pavel Schrader, PhDTitul 29 Brno 602 00	AUTOR:	EXCEON		
	tel:541 196 865 podnikatel@enar.cz	KÓDOVÁNÍ:	TSV	ČÍSLO:	9.04
KRESLIL:	JMÉNOKRESLÍŘ KRAJ	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	ing.Petr Schrader		
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ:	BOŽENA Zamykal Tel:	KONTROLOVAL:	ing.Petr Schrader		
OBJEDNATEL:	Domov pro seniory v Bučovicích			OBJEKT STAVBY:	ROZVODY CHLADU - půdorys 2.NP
ČÍSLO AKCE:	1427				
STUPEŇ PD:	DPS	STAVEBNÍ OBJEKT:	S001	ČÁST PD:	D
				ČÍSLO:	D.1.4.5.04
				T. KVAZU:	
				T. KVAZU:	