


ROZVADĚČ R3b

M 1:10



PROVEDENÍ : OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NA OMÍTKU

TYP : 3řady, 72 MODULŮ

ROZMĚRY : 543 x 600 x 140 mm

KRYTÍ : IP 30

SKŘÍŇ : NOVÁ

NÁPLŇ : NOVÁ

INSTALOVANÝ PŘÍKON : $P_i = 13,7 \text{ kW}$

SOUDOBY PŘÍKON : $P_p = 11,0 \text{ kW}$

ROZVODNÁ SOUSTAVA :

3 NPE AC 50Hz , 400V / TN-S


OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM :

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


ČSN 33 2000-4-41

ELPRO < SPOL. S R.O.		Nádražní 841 696 81 BZENEC tel: 518 384 660	
Vypracoval: Varsamis Pavel		Obec: Hodonín	
Investor: DOMOV NA JAROŠCE, přísp. org. , Jarošova 3 , 695 01 Hodonín		Kraj: Jihomoravský	
Stavba: DOMOV NA JAROŠCE Půdní vestavba , část "B" D.3. ELEKTROINSTALACE	Počet A4		4
	Datum		12/2016
	Stupeň		DPS
	Zak. čís.		16-09-74b
Obsah: ROZVADĚČ R3b	Arch. čís.		674b-004
	Měřítko: 1:10		4.

přep. ochr.	PŘÍVOD	1	2	3	4	5	6	7	8



9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



KUCHYŇ
-LINKA

X1
1,0

KUCHYŇ
-LINKA

X2
1,0

KUCHYŇ
-VARIČ

X3
2,5

KUCHYŇ
-MYČKA

X4
2,5

KUCHYŇ-JID.
+ÚKLID

X5
0,5

3.01-CHODBA
3.18-CHODBA
3.17-KOUPELNA

X6
0,5


3.04-
POKOU

X7
0,5

3.05-
POKOU

X8
0,5

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



3.06—
POKOJ

3.07—
POKOJ

3.08—
POK0J

3.09—
POKOJ

3.10—
POKOJ

ÚSTŘEDNA
SIGNALIZ.
ZAŘÍZENÍ

3.13—
PISOÁRY