

Zakázka :	1818054		
Stavba :	DOMOV NA JAROŠCE, HODONÍN		
Investor :	Domov na Jarošce, příspě. org., Jarošova 3, 695 01 Hodonín		

  

Pozice	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
	<b>KLIMATIZACE 3NP - OBJEKT C</b>				
<b>1</b>	<b>Klimatizační systém VRF</b>				
1.1	Venkovní kondenzační jednotka MMY-MAP1206 HT8P-E	ks	1		
	Qch=33,5kW; Qt=37,5kW VxŠxH 1830x990x780; 59/61 dB(A)/1m příkon 10,0kW; proud 15,5A; jistič 3x20A/400V; chladivo R410				
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka MMK-AP0057HP-E; Qch=1,7kW	ks	3		
1.3	Vnitřní nástěnná jednotka MMK-AP0077HP-E; Qch=2,2kW	ks	7		
1.4	Vnitřní nástěnná jednotka MMK-AP0097HP-E; Qch=2,8kW	ks	3		
1.5	Vnitřní nástěnná jednotka MMK-AP0127HP-E; Qch=3,6kW	ks	1		
	- infra ovladač součástí vnitřní jednotky				
	<b>Instalační materiál pro VRF</b>				
1.6	Předizolované CU potrubí 6 vč. komunikačního kabelu CYKY	bm	47		
1.7	Předizolované CU potrubí 10 vč. komunikačního kabelu CYKY	bm	79		
1.8	Předizolované CU potrubí 12 vč. komunikačního kabelu CYKY	bm	44		
1.9	Předizolované CU potrubí 16 vč. komunikačního kabelu CYKY	bm	26		
1.10	Předizolované CU potrubí 22 vč. komunikačního kabelu CYKY	bm	18		
1.11	Předizolované CU potrubí 28 vč. komunikačního kabelu CYKY	bm	20		
1.12	Rozbočovač refnet RBM-BY105E	ks	4		
1.13	Rozbočovač refnet RBM-BY55E	ks	9		
1.14	Doplnění chladiva R410A	kg	14		
1.15	Žlaby Mars pro uložení Cu potrubí ve venkovním prostředí	bm	5		
1.16	Potrubí HT k odvodu kondenzátu vč. tvarovek	bm	42		
1.17	Sífon speciální s kuličkou	ks	12		
1.18	Čerpadlo pro odvod kondenzátu (v případě, že bude potřeba)	ks	14		
1.19	Prostup rovnou střeou - 1m nad střeou (roura, 3x 30° oblouk - KG125; následné zapravení střechy není v ceně	kpl	1		
	<b>Ostatní</b>				
1.20	Dodávka celkem	kpl	1		
1.21	Montáž vnitřní jednotky vč. příslušenství	ks	14		
1.22	Montáž venkovní jednotky vč. příslušenství	ks	1		
1.23	Montáž rozvodů včetně uchycení	bm	234		
1.24	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1		
1.25	Drobné průrazy, zasekání potrubí do příček a obvodového zdiva (mimo nosné betony) - CU potrubí, potrubí pro kondenzát	kpl	1		
1.26	Elektrozvody (napájecí kabely mezi vnější a vnitřními jednotkami)	kpl	1		
1.27	Podružný elektrorozvaděč	ks	1		
1.28	Základní zkoušky, funkční zkoušky zařízení	kpl	1		
1.29	Natlakování dusíkem, zkouška dusíkem	kpl	1		
1.30	Zaškolení obsluhy, předávací dokumentace	kpl	1		
1.31	Vertikální přesun materiálu a osob, plošina, jeřáb, lešení	kpl	1		
1.32	Doprava	kpl	1		
	<b>Dodávka vč. montáže celkem Kč bez DPH</b>				
	<b>Dodávka vč. montáže celkem Kč vč. 15% DPH</b>				
	<b>Není součástí nabídky</b>				
	Přívodní kabel z rozvaděče k venkovní jednotce, pospojování a ochrana proti blesku, přívod internetu, IP adresa. - dodávka EZ, MaR, případně stavba (není předmětem cenové nabídky)	kpl	1		
	Konstrukce pod venkovní jednotku VRF - dodávka stavby (není předmětem cenové nabídky, bude konzultováno)	kpl	1		