



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 73393/2019

Sp. zn.:

S - JMK 35322/2019 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Sylvie Bartošová

Telefon:

541 651 289

Počet listů:

5

Počet příloh/listů:

2/sv.

Datum:

23.5.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část – III, IV, V, VI a VII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě podaných žádostí doručených účastníkem dne 20.5.2019, 21.5.2019 a 23.5.2019:

Dotaz č. 1/III

Dobrý den,

1)

V projektové dokumentaci ve výkresu podlah 1.PP je uvedena jako povrch v garážích "Polyuretanová stěrka", ve skladbě podlah je ale do garáží a technických prostorů uvedena betonová deska s finálním uzavíracím nátěrem - "stěrka odolná proti olejům, benzínu, provozním kapalinám a soli s požadovanou protiskluzností dle normy" - tímto je myšlena ta polyuretanová stěrka? Nebo které řešení je platné?

Odpověď č. 1/III

Myšlena je polyuretanová stěrka.

Dotaz č. 2/III:

2)

Ve výpise truhlářských výrobků - konkrétně dveří, je uvedena u některých požární odolnost DP1. Zároveň je ale uvedeno, že křídla jsou z DTD jádra. Nepodařilo se mi nikde dohledat, z jakého materiálu jsou dveře s požadovanou požární odolností.

Děkuji za upřesnění.

Odpověď č. 2/III:

PBŘ má přednost tudíž dveře, které jsou podle PBŘ a výpisu dveří označeny jako DP1 budou ocelové. Ostatní DTD s fólií.

Dotaz č. 1/IV:

Dobrý den,

prosím o upřesnění - navržené zárubně jsou bezfalcové, ale není upřesněno, jestli se skrytými panty, nebo s přiznanými.

Děkuji.

Odpověď 1/V

Všechny dveře na úrovni 1NP budou bezfalcové se skrytým kováním a tomu uzpůsobenými zárubněmi. Dveře v 1PP mohou být s polodrážkou a viditelnými panty.

Dotaz č. 1/V:

Žádost o vyjasnění zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku s názvem Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část

Tímto žádáme o vyjasnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1.:

Jaké jsou konkrétní požadavky na parkovací systém? Má být vjezdový terminál s interkomem, platební stanice má být pouze na hotovostní platby nebo i na bezkontaktní/kontaktní kartu, či zda budou rezidentní karty. Co se očekává od SW nadstavby? Žádáme o upřesnění - rozepsání požadavků.

Odpověď 1/V

Jedná se o standardní vybavení a standardní software, a to vjezd do garáže na kartu a vjezd na venkovní parkoviště s parkovacím automatem na hotovostní platby a platby kartou (bezkontaktní s čipem nebo kontaktní) platba při odjezdu.

Dotaz č. 2/V:

Dotaz č. 2.:

Pod povlakovými krytinami je nutné provést stěrkový podklad. Ve výkaze výměr jsme tuto stěrku nenašli. Kam máme započítat cenu za tyto práce a materiál?

Odpověď 2/V:

Zadavatel upravuje popis položek 152 a 153 ve výkaze výměr SO 01 s tím, že upravený výkaz výměr tvoří přílohu vysvětlení.

Dotaz č. 3/V:

Dotaz č. 3.:

Výpis vnitřních interiérových výplní otvorů ve svých položkách předpokládá ve všech prvcích DTD jádro, povrch fólie. Značení požárních odolností některých prvků je DP1, což značí dveře ocelové. Žádáme o sjednocení zadání.

Křídlo má být skutečně bez polodrážky, tzn. i skryté kování?

Děkuji a přeji krásný den.

Odpověď 3/V:

PBŘ má přednost tudíž dveře, které jsou podle PBŘ a výpisu dveří označeny jako DP1 budou ocelové. Ostatní DTD s fólií. Všechny dveře na úrovni 1NP budou bezfalcové se skrytým kováním a tomu uzpůsobenými zárubněmi. Dveře v 1PP mohou být s polodrážkou a viditelnými panty.

Dotaz č. 1/VI:

Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky

Vážený zadavateli,

v souvislosti s vyhlášenou podlimitní veřejnou zakázkou s označením „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část“ Vás tímto žádáme o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Ve výkaze výměr D.1.4.1 – ústřední vytápění se nachází položky č. 48 - 58 , viz níže:

48	48466204R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 35 l; d nádrže 354 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000
----	-----------	---	-----	---------

49	484673423T	Tlaková expanzní nádoba Reflex DD 18/10 bar	ks	1,00000
50	484673491T	Reflex Flowjet - uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním	ks	1,00000
51	484673510T	Uzávěr se zajištěním MK DN25	ks	1,00000
52	484674002T	Fillcontrol Plus	ks	1,00000
53	484674020T	Fillcontrol	ks	1,00000
54	484674041T	Fillguard MINI	ks	1,00000
55	484674042T	Fillsoft II Zero	ks	1,00000
56	484674210T	Změkčovací zařízení RZF K1 ZE	ks	1,00000
57	484674220T	Sada pro měření tvrdosti	ks	1,00000
58	484674990T	Fillsoft II	ks	1,00000

Bohužel nám není zcela jasný tento výpis zařízení. Položky č. 53, 56 a 58 nejsou zakresleny v žádném výkrese a ani firma Reflex, která je výrobcem tohoto zařízení, si neví rady. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Odpověď č. 1/VI:

Zadavatel upravuje popis položek 53 -58 ve výkazu výměr D.1.4.1 – ústřední vytápění s tím, že upravený výkaz výměr tvoří přílohu. Tyto položky jsou patrné z výkresu D.1.4.1.103 – Schéma zapojení.

Dotaz č. 1/VII:

Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky

Vážený zadavateli,

v souvislosti s vyhlášenou podlimitní veřejnou zakázkou s označením „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část“ Vás tímto žádáme o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz:

Ve „Smlouvě o dílo“ je ve čl. XIII odst. 3 je uvedena délka záruční lhůty 72 měsíců. Jako uchazeč o tuto zakázku se domníváme, že délka záruční lhůty je nestandardní vzhledem k životnosti a opotřebení (např. zdroje, těsnění, filtry, některé elektro součásti, čerpadla apod.) a vzhledem k poskytovaným zárukám od výrobců. Žádáme tímto o upravení čl. XIII odst. 3 na znění: „Délka záruční doby se

sjednává v délce trvání 60 měsíců.“

A v návaznosti na žádáme i o upravení délky bankovní záruky uvedené v čl. XIII odst. 28.2. této smlouvy.

Opověď č. 1/VII:

Zadavatel trvá na splnění podmínek uvedených v obchodních podmínkách, a to ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část“.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Přílohy: Upravený výkaz výměr SO 01
Upravený výkaz výměr D.1.4.1