



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 76758/2019

Sp. zn.:

S - JMK 35322/2019 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Sylvie Bartošová

Telefon:

541 651 289

Počet listů:

3

Počet příloh:

2

Datum:

29.5.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část“ – dotaz č. IX a X

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě podané žádosti doručené účastníkem dne 24.5.2019 a 27.5.2019:

Dotaz č. 1/IX

Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část – Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1/ Ve výkazu výměr SO 01 je v části UT následující položka:

Díl:	780	Elektroinstalace a M.a R.		
	731 41-25 Oddělený systém 80			
163	78000000T00	Elektroinstalace, MaR	soubor	1,00000

Prosíme o bližší specifikaci (doplnění položek do výkazu výměr), tak aby byl jednoznačně stanoven rozsah ocenění a nabídky byly porovnatelné.

Odpověď č. 1/IX

Kabeláž propojující jednotlivé prvky kotlové regulace je vykázána v části elektro silnoproud. Připojované komponenty kotlů apod jsou vykázány v části ÚT včetně oživení systému, proto byla položka z výkazu výměr vyjmuta. Upravený výkaz výměr tvoří přílohu.

Dotaz č. 2/IX

2/ V technické zprávě D.1.4.7-8 001-00_TZ je uvedeno:

ZIS-zdravotnická izolovaná soustava, je napojena na VDO, zajišťuje spolehlivost provozu

el, zařízení, je vytvořena bezpečnostními transformátory. Případná signalizace stavu izolované soustavy bude vyvedena do ovládací místnosti a bude realizována signalizační skřínkou MK2007.

Ve výkresech rozvaděčů a ve výkaze výměr není uvedeno. Pokud bude požadováno, prosíme o doplnění do výkazu výměr a PD.

Odpověď č. 2/IX

Soustavy ZIS a VDO jsou uvedeny pouze pro případné rozšíření projektu.

Dotaz č. 1/X

Vážení,

tímto se na vás v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ obracíme se žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část“ evidenční číslo: Z2019-015294.

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr s názvem „Rekapitulace – soupis prací“ jsme našli řádek **IO 601 – Úprava stávající přípojky slaboproudu viz D 1.4.8**. Jako samostatný výkaz však není tento výkaz nalezen. Prosíme o upřesnění, popřípadě dodání výkazu výměr pro tuto část (IO 601 – D1.4.8.).

Za odpověď na naše dotazy předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Odpověď č. 1/X

Položky 16-22 byly specifikovány jen pro zadavatele, aby s náklady počítal, proto jsou položky z výkazu výměr vyjmuty. Upravený výkaz výměr tvoří přílohu.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Přílohy: Upravený výkaz výměr D.1.4.1
Upravený výkaz výměr D.1.4.7-8-003-00