



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 77473/2019

Sp. zn.:

S - JMK 35322/2019 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Sylvie Bartošová

Telefon:

541 651 289

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

29.5.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část“ – dotaz č. XI

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě podané žádosti doručené účastníkem dne 28.5.2019:

Dotaz č. 1/XI

Dobrý den,

Podle požadavků lze pojezdovou bránu a branku zhotovit, ale její funkčnost bude velmi problematická. Způsob kotvení sloupků je nevhodný, výplň bude mít slabou propustnost, při

větru bude docházet k pohybu brány, nebude správně dojíždět, kotvící sloupky časem nevydrží. Navržená brána odpovídá požadavkům rodinného domu! Nutno zesílení průřezů

sloupků, kotvení do betonu min. 80 cm, nutný průmyslový ohon s olejovou vanou a další...
Na takovéto dílo nejsou schopni subdodavatelé poskytnout záruku.
Prosíme o vyjádření investora.

Odpověď č. 1/XI

Dodavatel zhotoví bránu dle dílenské dokumentace dodavatele (dle výpisu prvků) po odsouhlasení zadavatelem. Sloupky brány budou zabetonovány do betonových základů hloubky 1,0 m a šířky a délky dle technických požadavků konkrétního dodavatele. Bude osazena automatickým pohonem, který bude svojí kvalitou odpovídat danému provozu. Pohon může být ovládaný dálkovými ovladači, klíčovými spínači. Při výpadku el. proudu lze bránu přepnout do manuálního ručního otevření a pak s ní lehce otevírat a zavírat ručně. Součástí budou i bezpečnostní prvky. Výplň tahokov bude zachována a přesný typ odsouhlasen v dodavatelské dokumentaci.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

v z. Mgr. Jakub Váňa
vedoucí oddělení veřejných zakázek