



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 80895/2019
Sp. zn.: S - JMK 39921/2019
Vyřizuje: Mgr. Mádrová
Telefon: 541 651 237
Počet listů: 2
Počet příloh/listů: 1/svazek
Datum: 04.06.2019

Profil zadavatele

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace IV

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: **Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**
IČ: **70888337**

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby – Domov pro seniory Bučovice**
Režim a druh veřejné zakázky: **podlimitní veřejná zakázka na stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)**
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-016380**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 30. 5. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. IV/1:

„V projektu pro hřebíkovou stěnu je napsáno, že betonový torkret bude tl. 250 mm. Ve výkaze výměr je ovšem započítaná tloušťka torkretu pouze 150 mm (viz pol. 7). Žádáme tedy o opravu ve výkaze výměr.“

Odpověď č. IV/1:

Tloušťka betonového torkretu je uvedena správně v projektové dokumentaci, tj. 250 mm. Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu poskytuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s opravenou položkou č. 7 na listu SO 00.3 Hřebíková deska.

Dotaz č. IV/2:

„Dále je v projektu hřebíkové stěny pro hřebíky ve 4. úrovni napsáno, že jejich délka bude 7 metrů. Ve výkaze výměr je nicméně počítáno s délkou 6 metrů (viz položka 3). Žádáme o opravu ve výkaze výměr.“

Odpověď č. IV/2:

Délka hřebíků na úrovni 4 je uvedena správně v projektové dokumentaci, tj. 7 m. Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu poskytuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s opravenou položkou č. 3 na listu SO 00.3 Hřebíková deska.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Příloha:

- opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb