REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I.ETAPA, NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU | PŮDORYS 1NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č.m.	Název	v.m. (mm)	Plocha (m2)	Podlaha Číslo	Podlaha Popis	Stěny	Strop
E1.1.01	Závětří	2700	21,4	P11	Betonová dlažba	fasádní omítka + skleněný obklad	Zavěšený podhled - minerální izolace
E1.1.02	Vstupní hala	2700	65,9	P12	Keramická dlažba	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po03b + SDK Po04
E1.1.03	Recepce	2500	8,5	P12	Keramická dlažba	vápenosádrová omítka, malba	SDK Po04
E1.1.04	Čekárna	2700	46,7	P12	Keramická dlažba	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po03b + SDK Po04
E1.1.05	Chodba	2700	7,9	P12	Keramická dlažba	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po03a + SDK Po04
E1.1.06	Přípravna	2700	13,1	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.07	Ordinace ORní	2700	13,2	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.08	Čekárna	2700	12,2	P12	Keramická dlažba	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po03 + SDK Po04
E1.1.09	Přípravna	2700	11,9	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.10	Ordinace praktik	2700	13,8	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.11	Předsíň WC muži	2700	4,1	P14	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.12	WC muži	2700	3,0	P14	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.13	Předsíň WC ženy	2700	5,4	P14	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.14	WC ženy	2700	3,9	P14	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.15	Výdej LP	2700	29,7	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po03a
E1.1.16	Uchování LP	2700	40,0	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po01b
E1.1.17	Úklid	2700	1,4	P14	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po01b
E1.1.18	Výdej ÚP	2700	11,3	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po01b
E1.1.22	Chodba	2700	25,7	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.23	Schodiště	2438	11,0	P16	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.24	Předsíň WC muži	2500	2,5	P14	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.25	WC Muži	2500	1,7	P14	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.26	Předsíň WC ženy	2500	2,6	P14	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.27	WC Ženy	2500	1,7	P14	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.28	Denní místnost	2700	31,9	P13	PVC	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.29	Server	3000	2,6	P15	PVC	vápenosádrová omítka, malba	vápenosádrová omítka
E1.1.30	Chodba	2700	49,8	P12	Keramická dlažba	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po03a,Po03b + SDK Po04
E1.1.31	Ordinace kardiologie	2700	13,1	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.32	Přípravna	2700	10,4	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.33	Ordinace kardiologie	2700	11,9	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.34	Ordinace neurologie	2700	11,9	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.35	Přípravna	2700	10,6	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.36	Ordinace neurologie	2700	13,2	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.37	Přípravna	2700	10,4	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.38	Ordinace interna	2700	13,1	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.39	Ordinace kožní	2700	13,1	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.40	Přípravna	2700	10,4	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.41	Ordinace diabetologie	2700	13,2	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.42	Odběry	2700	11,3	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.43	WC ZTP	2500	4,0	P14	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.44	Úklid	2500	2,2	P12	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02
E1.1.45	Terasa	2438	85,6	St/2	Keramická dlažba		
E1.1.46	Kartotéka	2700	26,7	P13	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled Po02

POZNÁMKY:

OBECNÉ:
- Nedílnou součástí dokumentace jsou projekty jednotlivých profesí (statika, ZTI...). V případě rozporu mezi jednotlivými projekty je nutné neprodleně kontaktovat projektanta.
- Součástí všech dodávaných kcí jednotlivých profesí jsou potřebné kotvící a pomocné prvky.
- Rozměry nik a otvorů pro instalační šachty, rozvaděče atd. jsou kótovány jako čistý stavební otvor - nutno upravit dle konkrétního dodavatele po vyzvorkování.
- Hasící přístroje budou v požadovaném počtu a pozici rozmístěny v prostorách domu dle Požárně bezpečnostního řešení.
- V místnostech se zvýšenou vlhkostí nutno do skladby podlahy zahrnout hydroizolační stěrku. Ta bude vytažena i na okolní stěny. U sprchy min. do výšky 2100mm, u umyvadel min. do výšky 1500mm, u pisoárů min. do výšky 1000mm. U ostatních stěn do výšky 200 mm.
- Podlahy musí mít před pokládkou finální krytiny potřebnou rovinatost vyžadovanou dodavatelem krytiny. Toto je zásadní hlavně pro pokládku PVC a koberců.
- Veškeré hydroizolace nutno vytáhnout min. 300 mm nad upravený terén. Pod stěnami spojenými s deskou využití použít kolem prostupujících prutů živičnou hydroizolační stěrku.
- Řešení spárařezů - viz projekt interiéru, který není součástí této projektové dokumentace

ZDĚNÉ A ZB STĚNY:
- Nad otvory ve zděných stěnách většími než 250 mm musí být proveden překlad. Do velikosti otvoru 500mm budou překlady řešeny ocelovými L profily. Nad tento rozměr budou použity systémové překlady dodavatele zdiva
-spoj montované příčky se zdivem (ŽB) musí být dostatečně přepertinkován a vyplněn trvale pružným tmelem

SDK:
- Do prostoru s výšší relativní vlhkostí budou použit SDK impregnované desky. Do požárně dělících příček budou použity SDK desky s příslušnou požární odolností.
- Rohy zděných a SDK příček budou vyztuženy rohovými podomítkovými úhelníky.
- Před montáží SDK příček musí být osazeny do konstrukce veškeré výdřevy a nosné podkonstrukce pro zavěšení zařizovacích předmětů.
- Šířku SDK předstěn nutno při realizaci upravit dle skutečného vedení rozvodů. Veškeré rozvody musí být vedeny po ŽB nosné stěně a mzůstat skrytě za SDK předstěnou. Výjimkou jsou pouze rozvody elektro vedené v přiznaných žlabech. polohu nutno odsouhlasit s architektem.
- Ocelové podkonstrukce zdvojených SDK příček musí být vzájemně provázány dle systémové řešení výrobce
- Rozmístění světel a elementů v podledech je nadřazené polohám revizních otvorů.
-revizní dvířka do instalačních šachet budou provedena v každém podlaží. Pokud nevyplyne z požadavků profesí jinak, budou osazena revizní dvířka 600x600 v výškou parapetu 1000.
-polohu revizních dvířek nutno před realizací odsouhlasit s architektem

PROSTUPY:
- Polohu přefukových mřížek a PSUM do jednotlivých místností nutno před realizací odsouhlasit s architektem a koordinovat ve statice
- Před realizací je nutno zkoordinovat požadavky profesí na prostupy se statikem (stavebně konstrukčním řešením).
- Do betonových konstrukcí bude provedeno trubkování, osazení krabic koncových prvků atd. Všechny prvky musí být vloženy do bednění před betonáží.
- Všechny prostupy přes stěny a stropy budou po provední rozvodů řádně hydroizolačně, akusticky případně i požárně utěsněny.
- Prostupy stropní konstrukcí menší než DN150mm budou provedeny jádrovým vrtáním. Pozice prostupů nutno konzultovat se statikem.
- POZNN.: PROSTUPY NA ZÁKLADĚ VÝKRESU PŘÍPRAVY PRO PROVEDENÍ STAVBY A VŘUBIM PROVEDENÍ STAVBY JE MOŽNÉ S PODLE SKUTEČNOSTI OBSAHUJÍCÍ PODMÍNĚNÉ ZMĚNY A ZAKÁZKY V NÁVAZNOSTI NA PROJEKT INTERIÉRU, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- POZN.2 - NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ STUPEŇ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ MUSÍ BÝT BAREVNĚ KONTRASTNĚ ODLIŠENY. SCHODIŠTĚ MUSÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM VÝDYMA SE OMÍTKAMI. PŘÍČKA TL. 200MM NAVAZUJÍCÍ NA ŽB STĚNU JE PŘEDVIDĚNÁ BEZ OMÍTEK.
- SCHODIŠŤ TOVÉHO STUPNĚ O 150mm apod.

LEGENDA OZNAČENÍ

- (PHP) PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ UMÍSTĚNÝ V NICE VE STĚNĚ. VELIKOST NIKY 200x200x300 mm, ODSAZENÍ OD PODLAHY 900 mm
- ROZVADĚČ - VIZ ČÁST ELEKTRO SILNOPROUD
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ
- PŘ PO ŽÁRNÍ HYDRANT ZABUDDOVANÝ VE STĚNĚ. ODSAZENÍ OD PODLAHY 900 mm
- PODLAHOVÁ VPUSŤ
- XX OZNAČENÍ TYPU STĚN
- 500 00/00 OZNAČENÍ TYPU MONTOVANÝCH PŘÍČEK
- DET.XX ODKAZ NA VÝKRES DETAILU
- XXX ODKAZ NA VÝKRES

± 0,000 = 281,000 m.n.m. B.p.v

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE - VIZ D12
- KERAMICKÉ ZDIVO - PŘÍČKOVKY tl. 145mm,200mm
- SDK KONSTRUKCE - 2xOPLÁŠTĚNO
- TEPELNÁ IZOLACE Z HYDROFOBIZOVANÉ MINERÁLNÍ VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE - PERIMETR
- KERAMICKÉ ZDIVO TL. 300mm - PROVIZORNÍ

generální projektant

Adam Rujbr Architects

Adam Rujbr Architects s.r.o.
Srbská 22
612 00 Brno

projektant části

architekt	Ing.arch. Adam Rujbr	vypracoval	Ing. Miroslav Čáslava
HIP	Ing. Michal Surka	kreslil	Ing. Miroslav Čáslava
kontroloval	Ing. Michal Surka	zodp. projektant	Ing. Josef Pirochta
stavebník	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 239, 666 13 Tišnov		
místo stavby	Tišnov, ulice Purkyňova		

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I.ETAPA

NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

název stavby	
objekt	SO 01 NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
název dokumentu	Půdorys 1NP

dokument	15-18
datum	10/2016
formát	18x A4
stupeň	DPS
revize	02
měřítko	1:50
číslo přílohy	102