



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 82428/2019
Sp. zn.: S - JMK 39921/2019
Vyřizuje: Mgr. Mádrová
Telefon: 541 651 237
Počet listů: 3
Počet příloh/listů: 1/svazek
Datum: 06.06.2019

Profil zadavatele

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace V a prodloužení lhůty pro podání nabídek

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: **Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**
IČ: **70888337**

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby – Domov pro seniory Bučovice**
Režim a druh veřejné zakázky: **podlimitní veřejná zakázka na stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)**
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-016380**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 31. 5. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. V/1:

„Ve výkaze výměr rehabilitačních pomůcek jsou položky, ke kterým jsme v souboru dokumentace D2.5 nenašli specifikaci. Jedná se o např- o zvedáky, dekontaminace, atd. Prosím o doplnění specifikace.“

Odpověď č. V/1:

Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu poskytuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s opraveným oddílem D.2.5 - Rehabilitační pomůcky, kde zůstává pouze vybavení pevně spojené se stavbou. Ostatní

položky byly odstraněny, neboť se buď jedná o součást interiéru, jehož dodávka není předmětem této veřejné zakázky (např. zvedáky a příslušenství), nebo došlo k jejich duplikaci a jsou zahrnuty ve výpisech prvků (např. nerezový nábytek apod.).

Dotaz č. V/2:

„V TZ pro demolice je napsáno, že mj. budou odstraněny i zpevněné a příjezdové komunikace. Dle výkresu SO-00.2 jsou tyto plochy zeleně, což tomu odpovídá. Nicméně jsme k tomuto nenašli položky ve výkaze výměr demolice. Dále je ve výkrese zaznamenána demolice 89 metrů pletivového plotu, který jsme ve výkaze výměr demolice také nenašli. Žádáme tedy o doplnění.“

Odpověď č. V/2:

Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu poskytuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s opraveným oddílem SO 00.2 – Demolice, kde byly doplněny položky pro odstranění zpevněných ploch a oplocení.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 3. 6. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. V/3:

„V technické zprávě SO 02 - Náhradní zdroj je uvedeno v odstavci Stabilní hasící zařízení že: "Z hlediska instalace SHZA jsou vyrobeny speciální konstrukční prvky pro uchycení jednotlivých komponentů SHZA uvnitř kapotáže motorgenerátorů. Prostupy kabelových rozvodů dělicími konstrukcemi jsou zajištěny průchodkami. Ústředna je společná pro oba Motorgenerátory a je umístěna na stěně v technické místnosti v rozváděči s požární odolností - typ Celsion FWE 4.2...". Nikde v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr není zmínka o dvou motorgenerátorech. Není to pouze tisková chyba?“

Odpověď č. V/3:

V technické zprávě SO 02 - Náhradní zdroj se jedná o tiskovou chybu, uvažuje se pouze o jednom motorgenerátoru a ten je v soupisu prací pod položkou č. 25 v oddílu D.2.1. - Náhradní zdroj.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 4. 6. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. V/4:

V položce výkazu výměr číslo 91 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch chybí výměra skladby W01. Žádáme o doplnění.

Odpověď č. V/4:

Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu poskytuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s opravenou položkou č. 91 oddílu D.1.1 - D.1.2 - Architektonické a stavebně technické a konstrukční řešení, kde byla doplněna výměra skladby W01.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel neposkytl odpovědi na dotazy č. V/1 a V/2 do tří pracovních dnů po jejich doručení, jak ukládá Zákon, prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 Zákona lhůtu pro podání nabídek o jeden pracovní den, tj. **do 10. 7. 2019 do 10:00 hod.**

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

v z. Mgr. Yveta Rumlová
oddělení veřejných zakázek
odboru investic

Příloha:

- opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb