
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 1. STAVBA

Dotaz č. 1:

Zadavatel zveřejnil Zadávací podmínky, kde v příloze č. 4 ZD – soupis prací, objekt SO101, oddíl 9., Ostatní konstrukce a práce, položka č. 63, kód 919112, ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU A VOZOVEK TL. DO 100 MM, v délce 746,05 m.

Chápe uchazeč správně, že se tedy jedná pouze o řezání ?

V případě, že se jedná pouze o řezání, chybí v soupise prací položka pro Asfaltovou zálivku v délce 746,05 m.

Prosíme o doplnění položky do soupisu prací nebo případné vysvětlení.

Odpověď dotazu č. 1:

Jedná se pouze o řezání podélné spáry, které bude provedeno po sanaci krajů vozovky a asfaltovou zálivkou se vyplňovat nebude. Zadavatel položku do soupisu prací doplňovat nebude.

V Brně, dne 14. 6. 2019

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje