


ROZVADĚČ RPO
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 Sm DP1 – DVEŘE
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1 – SKŘÍŇ
V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA 20% PROSTOROVÁ REZERVA.

NA POVRCH
600/600/200
600
PŘIVOD:
HOREM
VÝVODY:
HOREM
600

Provozní soustava: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz; TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem: základní – automatickým odpojením od zdroje
Instalovaný výkon Pi = 25,0 kW
Soudobý příkon Pp = 25,0 kW
Krytí: IP40/20
Nádrž: bílý
Nápis: OEZ Letohrad

LDH spol. s r.o. Klíný 25, 615 00 Brno tel. 541 217 003	Akce	ÚPRAVA PROSTOR VE 2NP NMB LETOVCE	Investor	NEMOCNICE LETOVCE p.o. POD KLÁŠTEREM 17, LETOVCE	Stupeň	DPS	Zak.č.	3779	Výkres č.	10
	Část	ELEKTROINSTALACE ROZVADĚČ RV	Název výkresu	ROZVADĚČ RPO	Projektant	MILAN LAŤÁK	Datum	11/2018	List/Listů	1/3

3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz; TN-C-S
L1, L2, L3 Ijm: 63A Ikm: 10kA 3xCu32/53xCu32/5



LDH spol. s r.o. Klíný 25, 615 00 Brno tel. 541 217 003	Akce	ÚPRAVA PROSTOR VE 2NP NMB LETOVCE	Investor	NEMOCNICE LETOVCE p.o. POD KLÁŠTEREM 17, LETOVCE	Stupeň	DPS	Zak.č.	3779	Výkres č.	10
	Část	ELEKTROINSTALACE ROZVADĚČ RV	Název výkresu	ROZVADĚČ RPO	Projektant	MILAN LAŤÁK	Datum	11/2018	List/Listů	3/3