



- LEGENDA MÍSTNOSTI
- 201 pokoj
  - 202 koupelna
  - 203 společenská místnost
  - 204 sestierna
  - 205 pokoj
  - 206 pokoj
  - 207 pokoj
  - 208 schodiště
  - 209 rehabilitační sestry
  - 210 rehabilitační sestry
  - 210a sociální zařízení
  - 211 koupelna
  - 211b WC, mobliní
  - 212 chodba
  - 213 neobsazeno
  - 214a chodba
  - 214b chodba
  - 214c chodba
  - 215 přestři
  - 215a rozvodň SLP
  - 216 sociální zařízení
  - 217 pokoj 1 – oddělení B
  - 218 sesterna
  - 219 pokoj 2 – oddělení B
  - 220 pokoj 3 – oddělení B
  - 221 pokoj 4 – oddělení B
  - 222 sklad špinavého prádla
  - 223 čistící místnost
  - 224 WC pro pacienty
  - 225 WC seater – oddělení B
  - 226 WC seater – oddělení A
  - 227 pokoj 5 – oddělení B
  - 228 sociální zařízení
  - 229 koupelna
  - 230 schodiště
  - 231 chodba
  - 232 výřanová sochta
  - 233 výřanová sochta
  - 234 pokoj 1 – oddělení A
  - 235 pokoj 2 – oddělení A
  - 236 pokoj 3 – oddělení A
  - 237 sesterna
  - 238 pokoj 4 – oddělení A
  - 239 pokoj 5 – oddělení A
  - 240 pokoj 6 – oddělení A
  - 241 pokoj 7 – oddělení A
  - 242a přestři WC, sprcha mob.
  - 242b WC, mobliní
  - 243 čistící místnost
  - 244 chodba
  - 245 kape
  - 246 schodiště
  - 247 chodba
  - 248 místnost
  - 249 koiel
  - 250 neobsazeno
  - 251 neobsazeno
  - 252 převazovna
  - 253 kuchyňa

LEGENDA:

STAVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU V TRAFOSTANICI

STAVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU V 1.NP

NOVÝ ROZVADĚČ PRO NÁPAJENÍ PŘÍŘ S POŽÁRNÍ ODOUŠNOSTI EI30 DP1

VODIČ PRO PŘÍPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ – NÁPOJENO CY 10mm NA RPO

VÝVOD PRO TECHNOLOGIE A PROFESE REZ 2m

KABELOVÁ TRASA POŽÁRNÍ VĚTNĚ ULOŽENÍ

KABELOVÁ TRASA NEPOŽÁRNÍ POD OMÍTKOU

STUPACÍ VEDENÍ, V KAŽDÉM PATŘE KABELY VYVAZANÝ

## LEGENDA SVÍTELDEL:

N1 LED SVÍTIDLO 3W PŘÍSAZENÉ IP65 S NOUZOÝM MODULEM 3hod. A PIKTOGRAEM, 100lm TRVALE SVÍTICI

N2 LED SVÍTIDLO 10W PŘÍSAZENÉ IP44 S NOUZOÝM MODULEM 3hod. BEZ PIKTOGRAU, 1000lm

KABELY ULOŽENY VÝKOPEM, V KANÁLU, POD OMÍTKOU A VE ŽLABECH S POŽÁRNÍ ODOUŠNOSTI 45min

SOUŠTAVNÁ : 3NPE str. 50Hz 400/230V TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZAKLADNÍ-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ-DOPLNJÍM POSPOJOVÁNÍM

Investor: Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice		AP-atelier, s.r.o. Kabatnickova 2, 602 00 Brno	
Místo: Pod Klášterem 17, Letovice		Kadabnickova 2, 602 00 Brno	
Stavba: Úprava prostor ve 2.NP NMB Letovice		AP-atelier, s.r.o. Kabatnickova 2, 602 00 Brno	
Objekt: SOP 01 Budova nemocnice	Část: Elektronistace-silnoproud	číslo paré	číslo výkresu
Název: Půdorys 2.NP		06	