

<b>Akce</b>	Úprava prostor ve 2.NP NMB Letovice			
<b>Položka</b>	<b>Specifikace</b>	<b>Parametry</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>
	Zařízení číslo 1 Větrání CHÚC			
1.1	neobsazeno			
1.2	VZT jednotka radiální ventilátor - tlumící vložky, regulační klapka se servopohonem	2300m <sup>3</sup> hod <sup>-1</sup> , P <sub>avi</sub> =300Pa	1	ks
	Servisní vypínač		1	ks
1.3	VZT jednotka radiální ventilátor - tlumící vložky, regulační klapka se servopohonem	4400m <sup>3</sup> hod <sup>-1</sup> , P <sub>avi</sub> =300Pa	1	ks
	Servisní vypínač		1	ks
1.4-5	neobsazeno			
1.6	Protidešťová žaluzie atyp. poz. plech, bez rámu, se sítí proti hmyzu - propustnost min. 50%	900x450	1	ks
1.7	Ochranná mřížka atyp. propustnost min. 70%	900x450	2	ks
1.8	neobsazeno			
1.9	Izolovaný výfukový oblouk 150° vč. pletiva	315x315	1	ks
	Izolovaný sokl čtyřhranný vč. okapničky, základové desky a připojovací příruby. Sklon střechy nutno změřit přímo na stavbě			
		315x315	1	ks
	Regulační klapka čtyřhranná hliníková vícelistá, ruční	315x315	1	ks
	Servopohon otočný s havarijní funkcí	230V, on/off	1	ks
1.10	Regulační klapka čtyřhranná hliníková vícelistá, ruční	315x315	1	ks
	Servopohon otočný s havarijní funkcí	230V, on/off	1	ks
1.11	Ochranná mřížka atyp. propustnost min. 70%	700x360	2	ks
1.12	Protidešťová žaluzie poz. plech, s rámem, se sítí proti hmyzu - propustnost min. 50%	800x400	1	ks
1.13-14	neobsazeno			
1.15	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 30% tvarovek		27	m <sup>2</sup>
	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘI		31	m <sup>2</sup>
	Požární těsnění prostupů		1	sada
	Ostatní náklady			
	Náklady na dopravu		1	sada
	Vnitrostaveništní doprava		1	sada
	Demontáž		0	sada
	Montáž		1	sada
	Úprava na stávajících vzduchotechnických rozvodech		0	sada
	Montážní, těsnící a spojovací materiál		1	sada
	Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy		1	sada
	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN		1	sada
	Možné vícenásobné náklady			
	Nepředvídatelné práce a činnosti vyplývající z průběhu provádění prací budou vyčísleny, doloženy a uplatněny u investora jako vícepráce			
	Zařízení staveniště		0	sada
	Stavební přípomocce		0	sada
	Ekologická likvidace odpadu		0	sada

<b>Akce</b>	Úprava prostor ve 2.NP NMB Letovice			
Položka	Specifikace	Parametry	Množství	MJ
	Koordinace prací s navazujícími profesemi		0 sada	
	Požární ucpávky dle potřeby		0 sada	
	Nepředvídatelné práce a činnosti vyplývající z průběhu provádění prací budou vyčísleny, doloženy a uplatněny u investora jako vícepráce		0 sada	
	Montážní mechanismy, plošiny, lešení		0 sada	
	Výrobní dokumentace		0 sada	
	Předávací dokumentace		0 sada	
	Dokumentace skutečného stavu		0 sada	
	<b>CELKEM</b>			
	<b>POZNÁMKA</b>			

- stavba zajistí provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami a stropy
- stavba zajistí zapravení a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění
- stavba zajistí hydroizolace na střeše objektu
- stavba zajistí ztužidla v rovině střechy pro prostup střechou dle statického výpočtu