



- LEGENDA MÍSTNOSTI
- 301

chodba
- 302

společenský kout
- 303

pokoj 1 – oddělení C
- 304

pokoj 2 – oddělení C
- 305

pokoj 3 – oddělení C
- 306

schodiště
- 307

pokoj 4 – oddělení C
- 308

pokoj 5 – oddělení C
- 309

hygienická buňka
- 310

neobsazeno
- 311

WC sester – oddělení C
- 312

prešifní
- 313

sociální zřízení
- 314

pokoj 6 – oddělení C
- 315

sesterna
- 316

pokoj 7 – oddělení C
- 317

pokoj 8 – oddělení C
- 318

pokoj 9 – oddělení C
- 319a

chodba
- 319b

chodba
- 320

výřarová scitio
- 321

výřarová scitio
- 322

WC pro pacienly
- 323

sklad spínového prádlío
- 324

čistící místnost
- 325

pokoj 10 – oddělení C
- 326

hygienická buňka
- 327

koupelna
- 328

neobsazeno
- 329

neobsazeno
- 330

schodiště
- 331

chodba
- 332

chodba
- 332a

rošřření chodby
- 332b

společenský kout
- 333

pokoj 1 – oddělení D
- 334

pokoj 2 – oddělení D
- 335

pokoj 3 – oddělení D
- 336

sesterna
- 337

pokoj 4 – oddělení D
- 338

pokoj 5 – oddělení D
- 339

pokoj 6 – oddělení D
- 340

pokoj 7 – oddělení D
- 341

pokoj 8 – oddělení D
- 342

koupelna
- 343

WC pacienlí
- 344

prodoužení schodiště
- 345

čistící místnost
- 346

poliovosní WC
- 347

neobsazeno
- 348

neobsazeno
- 349

plevozovna
- 350

kuchynka
- 351

chodba
- 352

chodba
- 353

kanclerš
- 354

kanclerš
- 355

kanclerš
- 356

kanclerš
- 357

denlí místnost, opočinék
- 358

privozání WC
- 359

spřicho
- 360

kanclerš
- 361

kanclerš

LEGENDA:

RH

STAVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU V TRAFOSTANICI

HR

STAVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU V 1.NP

RPO

NOVÝ ROZVADĚČ PRO NÁPAJENÍ PŘB S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1

±

VODIČ PRO PŘÍPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ – NÁPOJENO CY 10mm NA RPO

V

VÝVOD PRO TECHNOLOGIE A PROFESE REZ 2m

KABELOVÁ TRASA POŽÁRNÍ VĚTNĚ ULOŽENÍ

KABELOVÁ TRASA NEPOŽÁRNÍ POD OMÍTKOU

STUPAČÍ VEDENÍ, V KAŽDEM PATŘE KABELY VYVÁZANÝ

LEGENDA SVÍTEL:

N1 LED SVÍTLIDLO 3W PŘÍSAZENÉ IP65 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. A PIKTOGRAMEM, 100lm TRVALE SVÍTÍCÍ
N2 LED SVÍTLIDLO 10W PŘÍSAZENÉ IP44 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. BEZ PIKTOGRAMU, 1000lm

KABELY ULOŽENY VÝKOPEM, V KANÁLU, POD OMÍTKOU A VE ŽLABECH S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45min
SOUSTAVA : 3NPE str. 50Hz 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ-AUTOMATICKÝM OPLOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ-DOPLNJÚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Ing.arch. A.Pisarik

Zodp. projektant

Milan Laták

Projektant

Milan Laták

Zak.číslo

19P/18

Formát

3x A4

Datum

11/2018

Matřiko

1:200

Stupeň

ap-atelier@ap-atelier.cz

(+420) 549 123 652

ARCHITEKTURA

PROJEKCE

AP-atelier, s.r.o.

Kabátinkova 2, 602 00 Brno

Investor:

Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice

Místo:

Pod Klášterem 17, Letovice

Stavba

Úprava prostor ve 2.NP

Objekt

SOP 01 Budova nemocnice

Část

Elektronistalace-silnoproud

Název

Půdorys 3.NP

LBH

s.p.o.l. s.r.o.

Projektová a inženýrská firma

Křižíkova 1735/70520

číslo paré

číslo výkresu

07