



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 90746/2019
Sp. zn.: S - JMK 39921/2019
Vyřizuje: Mgr. Mádrová
Telefon: 541 651 237
Počet listů: 2
Počet příloh/listů: 1/svazek
Datum: 21.06.2019

Profil zadavatele

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace XI

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby – Domov pro seniory Bučovice**
Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-016380

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 18. 6. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. XI/1:

„Ve výpisu dveří je uvedena u velkého počtu dveří (např. DE007, DI027-DI061) požární odolnost EI 30 DP3, nicméně ve specifikaci materiálu dveřního křídla je uvedeno oboustranné opláštění plechem tl. 2,5 mm. Budou rám dveří tedy ocelový nebo dřevěný?“

Odpověď č. XI/1:

Rám dveří je požadován takový, aby byla splněna požární odolnost EI 30.

Dotaz č. XI/2:

„Ve výpisu dveří je uvedeno u velkého počtu dveří (např. DI001, DI002-, DI004) ve specifikaci materiálu dveřního křídla lehké jádro z min. vaty, oboustranné opláštění plechem tl. 2,5 mm. Rám dveří bude tedy ocelový neb dřevěný?“

Odpověď č. XI/2:

Rám dveří je požadován takový, aby byla splněna požární odolnost EI 30.

Dotaz č. XI/3:

„U skladeb konstrukcí W 01 (stěna obvodová) a W 06 (stěna budník) je kamenný obklad lepen na cementovláknitou desku. Dle našeho názoru není toto řešení vhodné kvůli různé tepelné roztažnosti materiálů a s tím spojené bezpečnosti realizace tímto způsobem.“

Odpověď č. XI/3:

Kamenný obklad je z dílů formátu 400x100 mm, bude lepen s drobnými spárami mezi jednotlivými obklady umožňující dilataci jednotlivých dílců, k podkladu bude lepený vhodným flexibilním lepidlem.

Dotaz č. XI/4:

„Prosíme o doplnění chybějící dokumentace – MaR_02 až 05. Jedná se o technologická schémata.“

Odpověď č. XI/4:

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení poskytuje kompletní projektovou dokumentaci části D.1.4.6 Měření a regulace včetně chybějících výkresů.

Dotaz č. XI/5:

„Prosím o doplnění dokumentace k MaR. Chybí zde výkresy MaR 02 až MaR 05.“

Odpověď č. XI/5:

Viz odpověď č. XI/4 výše.

Zbývající dotazy doručené zadavateli v období 12. 6. – 17. 6. 2019 budou zodpovězeny v nejbližším možném termínu a současně bude o příslušný počet dní prodloužení zadavatele prodloužena lhůta pro podání nabídek. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

v z. Mgr. Yveta Rumlová
oddělení veřejných zakázek
odboru investic

Příloha:

- kompletní PD části D.1.4.6 Měření a regulace