

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
 IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

SÚS JmK - investiční
 Č.j.: 5349/2019
 27. 03. 2019
 Počet příloh/listů: 1
 K vyřízení: ZÁPAD

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3
 602 00 Brno

SÚS JmK - oblast ZÁPAD
 Č.j.:
 29. 03. 2019
 Počet příloh/listů: 1
 K vyřízení: Chavala
 dne: 25.03.2019

Vaše žádost ze dne, značka:
 13.03.2019
 4332/2019

Naše značka:
 115190023
 (9339)

Vyřizuje:
 Ing. Jana Vídenková

Věc: Plenkovice – Silnice III/40831 a chodník podél silnice

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k. ú. Plenkovice, p. č. 1307/16, 449/64, 449/1, 1290/10, 1290/9, 1290/11, 1290/12, 1290/13, 1290/8, 1280/6, 1290/7, 1279/1, 1280/3 a 1290/2
 Stavebník: Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a Obec Plenkovice
 Projektant: Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.
 Č. zakázky: neuvedeno Datum: leden 2019

Předmětem předložené dokumentace je objekt dopravních staveb, opravu a rekonstrukci. Rozpočtově je stavba rozdělena na část v investorství SÚS (povrch vozovky a obruby silnice III/40831) a na část v investorství Obce Plenkovice (pojižděný chodník vlevo, předláždění nezbytné části chodníku vpravo, úprava vjezdů k nemovitostem. Řešená oblast leží v zastavěné části obce Plenkovice, kde přiléhá k předzahrádkám nemovitostí. Terén řešeného území je svažité.

Byla předložena dokumentace ve složení: A+B, C 1-3, D1.1.1b vzorový příčný řez.

Bezbariérové řešení stavby je podrobně popsáno v bodě B 2.4 v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Hmatové úpravy u míst pro přecházení musí být provedeny oboustranně.
2. Doporučujeme u míst pro přecházení, kdy varovné pásy jsou v oblouku menším než poloměr 12 m, doplnit vodícím pásem přechodu (viz 2.2.1 přílohy č. 2 k vyhl. 398/2009 Sb.).

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy č.2 a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
 KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
 ODBORNÝ KONZULTANT

Ing. Jana Vídenková, odborný konzultant
 Adr. střediska: Malinovského nám. 3, 60200 Brno
 737256161, jana.videnkova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR